



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

Klasa: 310-02 | 16-01 | 476

Urbroj: 311-01 | 17-07

Zagreb, 5. siječnja 2017.

Na temelju članka 40. točke 16. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 1. sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2017. donijela

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2017. godinu, kojega je energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak: 41/1969/16ZL, od 30. rujna 2016. i broj i znak: 41/2711/16ZL, od 27. prosinca 2016.
2. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Energetski subjekt HEP-Operator distribucijskog sustava, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (dalje: HEP-ODS) dostavio je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) uz dopise broj i znak: 41/1969/16ZL, od 30. rujna 2016. i broj i znak: 41/2711/16ZL, od 27. prosinca 2016. na suglasnost Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2017. godinu.

Člankom 40. točkom 16. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13 i 102/15) propisano je da je operator distribucijskog sustava dužan do 30. rujna tekuće godine dostaviti Agenciji na suglasnost godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za sljedeću godinu koji osobito sadrži podatke o tehničkim i netehničkim gubicima električne energije te količinama, dinamici i načinu nabave pojedinih proizvoda, kao i

o planskim jediničnim cijenama energije te pripadajućim troškovima nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

Analizom zahtjeva za davanje suglasnosti HERA je utvrdila da planirani iznos gubitaka u distribucijskoj mreži (1.335 GWh) ne odgovara iznosu u Gospodarskom planu HEP – ODS-a (1.290 GWh). Ubuduće bi trebalo davati usuglašene podatke.

Iako HEP-ODS procjenjuje omjer tehničkih i netehničkih gubitaka 70/30, pri procjeni potencijala za povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture za električnu energiju, koju je HERA provela temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14), taj omjer je 50/50. Međutim, navedeni omjer nije presudan u pogledu nabave električne energije za pokriće gubitaka.

HERA smatra da bi nabavu energije za pokriće gubitaka trebalo provesti u optimalnim vremenskim rokovima tako da se postignu najpovoljnije cijene, te da se po mogućnosti postupak ugovaranja dovrši do listopada tekuće godine.

Posebno je značajno da se što točnije odredi veličina gubitaka električne energije u distribucijskoj mreži. U tom smislu, HERA smatra da HEP-ODS svake godine treba na razini kalendarske godine provesti razgraničenje potrošnje krajnjih kupaca. Također je potrebno kontinuirano raditi na unapređenju metoda proračuna tehničkih gubitaka, kako bi se što točnije odijelili tehnički gubici od netehničkih.

HERA daje suglasnost na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2017. godinu, kako je odlučeno u točki 1. izreke ove Odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljaju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke.

