

Na temelju članka 14. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/12), a u vezi s člankom 22. i člankom 23. stavkom 1. točkom 1. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine", broj 100/15 i 123/16) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2017. godine donijela

PRAVILA POSTUPANJA U SLUČAJU PREKORAČENJA SNAGE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Pravilima postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije (u dalnjem tekstu: Pravila) utvrđuju se kriteriji za ocjenu da li prekoračenje snage predstavlja nepravilnost ili nedostatak odnosno privremenu nepravilnost iz članka 22. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji te postupanje u slučaju prekoračenja snage koje predstavlja nepravilnost ili nedostatak odnosno privremenu nepravilnost iz članka 22. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.
- (2) Ova Pravila primjenjuju se samo na povlaštene proizvođače električne energije koji su status povlaštenog proizvođača električne energije stekli na temelju rješenja Agencije.

DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 2.

- (1) Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenje utvrđeno zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti, tržište električne energije i obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.
- (2) U ovim Pravilima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Pravila imaju sljedeće značenje:
 1. *odobrena snaga Po* - snaga odobrena rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije [kW],
 2. *izmjerena snaga P_I* - prosječna izmjerena snaga na obračunskom mjernom mjestu u mjernom intervalu od 15 minuta [kW],
 3. *prekoračenje snage p* - svaka pojava kada je izmjerena snaga P_I veća od odobrene snage P_O , uvažavajući tolerancijski prag p_m [%]:

$$p = \frac{P_I - P_0}{P_0} \cdot (100 - p_m) [\%],$$

**KRITERIJI ZA OCJENU DA LI PREKORAČENJE SNAGE PREDSTAVLJA
NEPRAVILNOST ILI NEDOSTATAK ODносНО PRIVREMENУ NEPRAVILNOST
IZ ČLANKA 22. ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I
VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI**

Članak 3.

Tolerancijski prag p_m [%] ovisi o naponskoj razini priključka i jednak je:

- 1,0% za neizravno mjerjenje proizvodnje proizvođača s priključkom na visokom ili srednjem naponu (35 kV),
- 2,0% za neizravno mjerjenje proizvodnje proizvođača s priključkom na srednjem naponu (10 kV ili 20 kV),
- 1,5% za poluizravno mjerjenje proizvodnje proizvođača s priključkom na niskom naponu te
- 1,0% za izravno mjerjenje proizvodnje proizvođača s priključkom na niskom naponu.

Članak 4.

Prekoračenje snage predstavlja nepravilnost ili nedostatak odnosno privremenu nepravilnost iz članka 22. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ako za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu:

1. postoji više od 100 prekoračenja snage u obračunskom razdoblju većih od 5% ili
2. postoji više od 300 prekoračenja snage u obračunskom razdoblju većih od 2%.

**POSTUPANJE U SLUČAJU PREKORAČENJA SNAGE KOJE PREDSTAVLJA
NEPRAVILNOST ILI NEDOSTATAK ODносНО PRIVREMENУ NEPRAVILNOST
IZ ČLANKA 22. ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I
VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI**

Članak 5.

- (1) Operator distribucijskog sustava jednom mjesечно do 20. u mjesecu Agenciji dostavlja podatke o prekoračenju snage u skladu s člankom 4. ovih Pravila na Formatu dostave podataka iz Priloga ovih Pravila.
- (2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka sadrže zapis svakog pojedinačnog prekoračenja snage u obračunskom razdoblju.
- (3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u električnom obliku na e-mail adresu prekoracenja@hera.hr.

Članak 6.

Podaci iz članka 5. ovih Pravila moraju biti usklađeni s podacima iz rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Članak 7.

Iznimno od članka 5. stavka 1. ovih Pravila operator distribucijskog sustava ne dostavlja Agenciji podatke za razdoblje u kojem je mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu, bila neispravna.

Članak 8.

Agencija će pisanim putem obavijestiti povlaštenog proizvođača električne energije da je zaprimila podatke operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. ovih Pravila te će ga uputiti da može u roku od 8 dana od dana primitka te obavijesti dostaviti Agenciji očitovanje i dokaze kojima osporava točnost podataka operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. ovih Pravila.

Članak 9.

- (1) Ako povlašteni proizvođač električne energije ne ospori točnost podataka operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. ovih Pravila u ostavljenom roku, Agencija će rješenjem odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka unutar kojeg je povlašteni proizvođač električne energije dužan otkloniti utvrđene nepravilnosti i nedostatke.
- (2) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne može biti dulji od tri mjeseca.

Članak 10.

- (1) Ako povlašteni proizvođač električne energije u roku iz članka 9. stavka 2. ovih Pravila ne otkloni nepravilnosti ili nedostatke utvrđene rješenjem iz članka 9. stavka 1. ovih Pravila, Agencija će ukinuti rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju su utvrđene nepravilnosti ili nedostaci.
- (2) Protiv rješenja Agencije kojim se ukida rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 11.

Ako Agencija za pojedino proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu u roku od godinu dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 9. stavka 1. ovih Pravila ponovno zaprimi podatke operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. ovih Pravila i ako povlašteni proizvođač električne energije ne ospori točnost tih podataka, Agencija će, bez upozorenja, ukinuti rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu na koju se odnose podaci operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. ovih Pravila.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

- (1) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije do 1. lipnja 2017. godine uskladiti svoje podatke sukladno članku 6. ovih Pravila te implementirati sustav koji će mu omogućiti evidentiranje nedopuštenog prekoračenja snage proizvodnog postrojenja i dostavu podataka iz članka 5. ovih Pravila.
- (2) U razdoblju iz stavka 1. ovoga članka operator distribucijskog sustava neće postupati sukladno članku 5., 6. i 7. ovih Pravila.

Članak 13.

Agencija će od 1. rujna 2017. godine započeti postupanje sukladno članku 8., 9. i 10. ovih Pravila.

Članak 14.

Ova Pravila objavit će se na internetskoj stranici Agencije, a stupaju na snagu 1. ožujka 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/03

Urbroj: 3F1-01/17-01

Zagreb, 24. veljače 2017.



PRILOG: Format dostave podataka

Tablica 1. Popis proizvodnih postrojenja s nedopuštenim prekoračenjem snage

Registarski broj iz registra OIEKPP	Naziv povlaštenog proizvođača	Naziv postrojenja	Odobrena snaga P_o [kW]	Oznaka/šifra OMM-a	Tolerancijski prag p_m [%]	Datum prekoračenja	Vrijeme prekoračenja	Izmjerena snaga P_i [kW]	Prekoračenje snage p [%]	Kriterij 1	Kriterij 2
	Proizvođač 1	Postrojenje 1								X	
	Proizvođač 1	Postrojenje 2								X	
	Proizvođač 2	Postrojenje 3									X
	Proizvođač 3	Postrojenje 4								X	X