



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

Ovo Rješenje postalo je
pravomoćno dana _____

U Zagrebu, _____

Potpis ovlaštene osobe

**Klasa: UP I 034-02 | 18-06 | 16
Urbroj: 371-01-18-4**

Zagreb, 29. ožujka 2018.

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 12. stavka 9. i 10. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) na 7. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, održanoj 29. ožujka 2018. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE za 2017. godinu određuje se u iznosu 53,6 %.
2. Ovo Rješenje dostaviti će se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o.
3. Ovo Rješenje objaviti će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Obratljivo

Trgovačko društvo SLAVONIJA OIE d.o.o. obnovljivi izvori energije i trgovina, Svetog Lovre 75, Slavonski Brod, MBS: 030126814, OIB: 80256482551 (dalje: SLAVONIJA OIE d.o.o.), dostavilo je 28. veljače 2018. Izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za 2017. godinu za proizvodno postrojenje naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE (dalje: Izvješće).

Trgovačko društvo SLAVONIJA OIE d.o.o. je, kao sastavni dio Izvješća, dostavilo sljedeće:

1. izjavu da je ugrađena mjerna oprema u vlasništvu trgovačkog društva SLAVONIJA OIE d.o.o. propisno održavana i posjeduje isprave o prvom ovjeravanju mjerila;
2. obračune izdatnica sječke sa skladišta;

3. podatke o isporučenoj električnoj energiji u elektroenergetsku mrežu po mjesecima za 2017. godinu od trgovačkog društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb;
4. zapisnike o redovitom očitanju brojila toplinske energije po mjesecima za 2017. godinu;
5. laboratorijske izvještaje vlage drvne sječke koje je izradio Centralni kemijsko-tehnološki laboratorij trgovačkog društva HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Zagorska ulica 1, Zagreb;
6. evidencija uzorkovanja goriva i praćenja udjela vlage goriva;
7. ovjernicu br. 1003-12/17 za kolnu vagu izdanu od Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je, za potrebe analize podataka iz Izvješća, izvršila uvid u spis predmeta upravnog postupka izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-31/32, posebice u tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja te elaborat o ugrađenim mjernim uređajima. Uvidom u rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/15-31/32, urbroj: 371-01/15-05 od 23. srpnja 2015. utvrđeno je da je postrojenje naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE iz grupe postrojenja „2.c.ii. elektrane na krutu biomasu instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW“ iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 88/12).

Nadalje, trgovačko društvo SLAVONIJA drvna industrija, proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, društvo s ograničenom odgovornošću, Svetog Lovre 75, Slavonski Brod (u dalnjem tekstu: SLAVONIJA DI d.o.o.) sklopolo je 20. rujna 2013. s trgovačkim društvom Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb (dalje: Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.) ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja: Kogeneracija na biomasu SLAVONIJA DI, broj: BIOMASA2.c.ii.-603/13 na temelju Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 63/12). Navedeni ugovor je 12. svibnja 2014. prenesen s društva SLAVONIJA DI d.o.o. na društvo SLAVONIJA OIE d.o.o. u skladu s rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UPI 034-02/13-30/52, urbroj: 371-01/14-06 od 7. veljače 2014., kojim je odobrena promjena nositelja projekta (na način da se nositeljem projekta označava trgovačko društvo SLAVONIJA OIE d.o.o.) kao i promjena naziva postrojenja (na način da se naziv postrojenja mijenja u Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase

Člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (dalje: Pravilnik) propisano je da povlašteni proizvođač, koji mora zadovoljavati uvjet uštede primarne energije (UPE), dužan Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu za proizvodno postrojenje za koje je ishodio rješenje, najkasnije do kraja veljače tekuće godine. Stavkom 6. istoga članka propisano je da godišnje izvješće dostavlja i povlašteni proizvođač koji je sklopolo s operatorom tržišta ugovor o otkupu električne energije, a za kojeg se provjerava minimalna ukupna godišnja učinkovitost proizvodnog postrojenja.

Člankom 12. stavkom 7. Pravilnika propisano je da je povlašteni proizvođač, uz godišnje izvješće dužan dostaviti:

- očitanja, odnosno mjerne podatke s mjernih uređaja kojima se mjeri korišteno gorivo te toplinska energija za potrebe navedenog izvješća;

- izjavu u kojoj navodi informacije o održavanju te promjenama i zamjenama mjerne opreme iz svoje nadležnosti, kao i informacije o ovjeravanju mjerila iz svoje nadležnosti.

Člankom 12. stavkom 9. Pravilnika propisano je da Hrvatska energetska regulatorna agencija, na temelju dostavljenog godišnjeg izvješća obavlja nadzor nad ostvarenom uštedom primarne energije (UPE) proizvodnog postrojenja, odnosno minimalnom ukupnom godišnjom učinkovitosti proizvodnog postrojenja sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Člankom 4. stavkom 7. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 63/12, 121/12 i 144/12) propisano je sljedeće:

„(7) Uvjet za ostvarenje tarife i sklapanje ugovora o otkupu električne energije s operatorom tržišta za postrojenja iz grupe 1.d.ii., 1.f.ii., 2.c.i., 2.c.ii., 2.c.iii., 2.c.iv., 2.e.i., 2.e.ii. i 2.j., je minimalna ukupna godišnja učinkovitost postrojenja η_k OIE = 50% u pretvorbi primarne energije goriva Q [MJ] u isporučenu električnu energiju Ei [MWh] i proizvedenu korisnu toplinu Hk [MJ].

Ukupna godišnja energetska učinkovitost obnovljivog izvora energije, η_k OIE, definirana je izrazom:

$$\eta_k \text{ OIE} = ((3600 \times E_i) + H_k)/Q.$$

Ostvarenje uvjeta minimalne ukupne godišnje učinkovitosti određuje Agencija na temelju Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.“

Podaci o isporučenoj električnoj energiji iz Izvješća podudaraju se s mjesечnim podacima HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. koji su priloženi Izvješću.

Korisna toplinska energija isporučuje se trgovačkom društvu SLAVONIJA DI d.o.o. koje se bavi drvno-prerađivačkim aktivnostima.

Primarna energija goriva određena je po mjesecima na temelju podatka o potrošnji sječki iz obračuna izdatnica sječke sa skladišta, donje ogrjevna vrijednost drvne sječke određene prema prosječnom udjelu vlage drvne sječke iz vlastitih analiza određenih gravimetrijskom metodom i srednje vrijednosti donjih ogrjevnih vrijednosti suhih uzoraka određenih laboratorijskim ispitivanjima (18,4 MJ/kg).

Dakle, iz podataka iz Izvješća proizlazi sljedeće:

- isporučena električna energija (Ei) za 2017. godinu iznosi 28.741,806 MWh (103.470.501,6 MJ),
- korisna toplinska energija (Hk) za 2017. godinu iznosi 74.054,970 MWh (266.597.892 MJ),
- primarna energija goriva (Q) za 2017. godinu iznosi 191.809,149 MWh (690.512.937 MJ).

Slijedom navedenoga, utvrđeno je da je ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne biomase SLAVONIJA OIE iznosi 53,6 % te je stoga odlučeno kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 12. stavkom 10. Pravilnika propisano je da, na temelju nadzora iz članka 12. stavka 9. Pravilnika, Hrvatska energetska regulatorna agencija izvještava trgovacko društvo Hrvatski

operator tržišta energije d.o.o. o minimalnoj ukupnoj godišnjoj učinkovitosti na temelju koje se povlaštenom proizvođaču korigira poticajna cijena sukladno odredbama tarifnog sustava te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovoga Rješenja.



U p u t a o p r a v n o m l i j e k u:

Ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.