

PRIJEDLOG

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj _____ 2019. godine donijela

IZMJENU I DOPUNU UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom ("Narodne novine", broj 37/17, 47/17 i 31/18) u članku 2. stavku 2., iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. **minuta-kupac** – umnožak broja korisnika mreže na promatranom izvodu pogodenih dugotrajnim prekidom napajanja i trajanja dugotrajnog prekida napajanja u minutama, pri čemu se u obzir uzima svaka djelomična uspostava napajanja.“

Dosadašnje točke 6. do 23. postaju točke 7. do 24.

Članak 2.

U Prilogu 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, Tablica 4. mijenja se i glasi:

Tablica 4. Godišnji podaci o izvodima 10(20) kV (VPPODACI)

Naziv polja	Opis
GODVP	godina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)
IDTS	jedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice
IDVP	jedinstvena identifikacijska oznaka izvoda
NAZVP	naziv izvoda
IDTIPVP	jedinstvena identifikacijska oznaka tipa izvoda (unijeti odgovarajući broj iz Tablice 6.)
SCADA	da li je vodno polje (izvod) u SCADA sustavu u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
REZNAP	postoji li mogućnost rezervnog napajanja u promatranoj godini (TRUE/FALSE)
NAPVP	naponska razina izvoda u promatranoj godini (10 kV, 20 kV)
KPPU	ukupan broj korisnika mreže pogodenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KPPV	ukupan broj korisnika mreže pogodenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KNPU	ukupan broj korisnika mreže pogodenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka
KNPV	ukupan broj korisnika mreže pogodenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka
KPNFM	ukupan broj korisnika mreže pogodenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog više sile
BPPU	ukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BPPV	ukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPU	ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka
BNPV	ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka
BNPFM	ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog više sile

Naziv polja	Opis
TPPU	ukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TPPV	ukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPU	ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka
TNPV	ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka
TNPFM	ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog više sile
MKPU	minuta-kupac za planirane prekide zbog unutarnjeg uzroka
MKPV	minuta-kupac za planirane prekide zbog vanjskog uzroka
MKNU	minuta-kupac za neplanirane prekide zbog unutarnjeg uzroka
MKNV	minuta-kupac za neplanirane prekide zbog vanjskog uzroka
MKNFM	minuta-kupac za neplanirane prekide zbog više sile
KIZV	broj kupaca na izvodu

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom objavit će se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu XXXXXXXX 2020.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing.