



**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: 310-03/19-31/1
URBROJ: 371-03-19-4
Zagreb, 15. studenog 2019.

IZMJENE METODOLOGIJE
UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU
MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE
POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE

- popratni dokument uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću -

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je donijela Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže („Narodne novine“ broj 51/17 i 31/18).

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (dalje: Metodologija) mora biti usklađena s novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom čija izrada je u tijeku (dalje: Opći uvjeti).

U Općim uvjetima se granica priključne snage za korištenje tarifnog elementa obračunske vršne radne snage povećava s **20 na 22 kW**.

Na temelju analize usklađenosti Metodologije i Općih uvjeta predlažu se sljedeće izmjene Metodologije:

- Izmjena definicija jediničnih cijena c_{NN1} , c_{NN2} i naknada za priključenje N_{NN1} i N_{NN2} na način da se c_{NN1} i N_{NN1} primjenjuju do priključne snage 22 kW, a c_{NN2} i N_{NN2} za dio priključne snage veće od 22 kW po obračunskom mjernom mjestu
- Izmjena formule za izračun Naknade za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona koja sada glasi: $N_{NN2} = c_{NN1} \cdot 22 + c_{NN2} \cdot (P - 22)$
- Izmjena iznosa „20 kW“ u „22 kW“ u cijelom tekstu Metodologije.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing.