



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**HRVATSKA ENERGETSKA  
REGULATORNA AGENCIJA  
Ulica grada Vukovara 14  
10000 Zagreb**

Ovo Rješenje postalo je  
pravomoćno dana \_\_\_\_\_

U Zagrebu, \_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe

**KLASA: UP/I-034-02/20-11/1  
URBROJ: 371-06-20-6  
Zagreb, 24. studenoga 2020.**

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 22. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 100/15 i 111/18) i članka 9. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije (HERA 2/2017), na 25. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 24. studenoga 2020. donosi sljedeće

## **R J E Š E N J E**

1. Utvrđuje se da je za proizvodno postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO, na obračunskom mjernom mjestu oznake 1908000140, u obračunskom razdoblju za srpanj 2020. godine zabilježeno 814 prekoračenja snage većih od 2%, što predstavlja privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO na temelju kojeg je povlaštenom proizvođaču električne energije, trgovačkom društvu LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071, izdano Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/14, urbroj: 371-01/12-05 od 16. travnja 2012.
2. Nalaže se trgovačkom društvu LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071 da, u roku od 3 mjeseca od dana dostave ovoga Rješenja, otkloni utvrđenu privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO iz točke 1. izreke ovoga Rješenja.
3. Ako trgovačko društvo LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071, ne otkloni utvrđenu privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO iz točke 1. izreke ovoga Rješenja, Hrvatska energetska regulatorna agencija će, bez daljnjeg upozorenja, pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/14, urbroj: 371-01/12-05 od 16. travnja 2012.

4. Ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
5. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. travnja 2012. donijela Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/14, urbroj: 371-01/12-05 od 16. travnja 2012., kojim je trgovačko društvo LIKA ENERGO EKO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Podudbina 15, Udbina, MBS: 020045232, OIB: 84637584071 (dalje: LIKA ENERGO EKO d.o.o.), steklo status povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO (dalje: Postrojenje).

U točki 2. alineji 5. izreke Rješenja, Postrojenju je određena instalirana električna snaga u iznosu od 0,95 MW.

Trgovačko društvo HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (dalje: HEP-ODS d.o.o.), u skladu s člankom 5. stavkom 1. Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije (dalje: Pravila), dostavilo je HERA-i 10. kolovoza 2020. podatke o prekoračenju snage Postrojenja za srpanj 2020., analizom kojih je utvrđeno kako je na obračunskom mjernom mjestu oznake 1908000140 u obračunskom razdoblju za srpanj 2020. godine zabilježeno 814 prekoračenja snage većih od 2%.

Imajući u vidu navedeno, a u skladu s člankom 8. Pravila, HERA je svojim dopisom, klasa: UPI 034-02/20-11/1, urbroj: 371-03-20-3 od 13. listopada 2020., obavijestila trgovačko društvo LIKA ENERGO EKO d.o.o. o tome da je na obračunskom mjernom mjestu oznake 1908000140 za srpanj 2020. godine zabilježeno 814 prekoračenja snage većih od 2% od snage odobrene Rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/12-31/14, urbroj: 371-01/12-05 od 16. travnja 2012. te je uputila isto društvo da može u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti dostaviti HERA-i očitovanje i dokaze kojima osporava točnost podataka operatora distribucijskog sustava, a koje podatke je HERA priložila obavijesti.

Društvo LIKA ENERGO EKO d.o.o. zaprimilo je 16. listopada 2020. navedenu obavijest HERA-e te 23. listopada 2020. dostavilo HERA-i očitovanje u kojem ne osporava točnost podataka operatora distribucijskog sustava te obrazlaže zbog čega je došlo do navedenih prekoračenja snage.

Člankom 4. Pravila propisano je da prekoračenje snage predstavlja nepravilnosti ili nedostatak, odnosno privremenu nepravilnost iz članka 22. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ako za proizvodno postrojenje, odnosno za proizvodnu jedinicu:

1. postoji više od 100 prekoračenja snage u obračunskom razdoblju većih od 5% ili
2. postoji više od 300 prekoračenja snage u obračunskom razdoblju većih od 2%.

Člankom 5. stavkom 1. Pravila propisano je da operator distribucijskog sustava jednom mjesečno do 20. u mjesecu HERA-i dostavlja podatke o prekoračenju snage u skladu s člankom 4. Pravila na Formatu dostave podataka iz Priloga tih Pravila.

Člankom 8. Pravila propisano je da će HERA pisanim putem obavijestiti povlaštenog proizvođača električne energije da je zaprimila podatke operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. Pravila te će ga uputiti da može u roku od 8 dana od dana primitka te obavijesti dostaviti HERA-i očitovanje i dokaze kojima osporava točnost podataka operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. Pravila.

Člankom 9. Pravila propisano je da ako povlašteni proizvođač električne energije ne ospori točnost podataka operatora distribucijskog sustava iz članka 5. stavka 1. tih Pravila u ostavljenom roku, HERA će rješenjem odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka unutar kojeg je povlašteni proizvođač električne energije dužan otkloniti utvrđene nepravilnosti i nedostatke. Stavkom 2. članka 9. Pravila, propisano je da rok iz stavka 1. istoga članka ne može biti dulji od tri mjeseca.

Slijedom navedenoga, nedvojbeno je utvrđeno da za proizvodno postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO, na obračunskom mjernom mjestu oznake 1908000140, u obračunskom razdoblju za srpanj 2020. godine zabilježeno 814 prekoračenja snage većih od 2% što, u skladu s člankom 4. Pravila predstavlja privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu LIKA ENERGO EKO na temelju kojeg je povlaštenom proizvođaču električne energije, trgovačkom društvu LIKA ENERGO EKO d.o.o., izdano Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije pa je odlučeno kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja.

Isto tako, utvrđeno je da je trgovačko društvo LIKA ENERGO EKO d.o.o. 23. listopada 2020. dostavilo HERA-i očitovanje u kojem ne osporava točnost podataka operatora distribucijskog sustava slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 10. stavkom 1. Pravila propisano je da ako povlašteni proizvođač električne energije u roku iz članka 9. stavka 2. tih Pravila ne otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene rješenjem iz članka 9. stavka 1. Pravila, HERA će ukinuti rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju su utvrđene nepravilnosti ili nedostaci, iz kojeg razloga je odlučeno kao u točki 3. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 10. stavkom 4. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) propisana je obveza HERA-i da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije dostavi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, operatoru tržišta, operatoru prijenosnog sustava i operatoru distribucijskog sustava te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.**

#### **Uputa o pravnom lijeku:**

Ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Rijeci, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.