

**REZULTATI JAVNE RASPRAVE**  
**Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom**  
**(savjetovanje provedeno od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020.)**

	<b>SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA</b> (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	<b>PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja</b>	<b>NIJE PRIHVAĆENO</b>
<i>Načelne primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije</i>		<p>Primjedba vezana uz čl. 76. prijedloga OU se prihvaća - namjera prijedloga OU je da se sve kupce s proizvodnim postrojenjem opremi s brojiлом s daljinskim očitanjem koje omogućuje mjerenje snage i jalove energije, a one s priključnom snagom većom od 22 kW raspoređuje se u tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage - vidjeti prijedlog promjena članka 76.</p> <p>Prijedlog Općih uvjeta već je uredio (odredbe članka 101.) zadržavanje prava na korištenje mreže bez obzira na protok vremena od privremene obustave isporuke električne energije.</p>	<p>Tarifni modeli i pripadajući tarifni elementi definirani su u Prilogu 4. Metodologije za određivanje tarifnih stavki za distribuciju električne energije i Metodologije za određivanje tarifnih stavki za prijenos električne energije</p> <p>Primjedba vezana uz crpne elektrane - Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE), čl. 10. st. 12., propisuje:            "(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada ne smatra se krajnjim kupcem u smislu odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže."</p>
Članak 1.	Prijedlog OU ne sadrži odredbe vezane uz tarifne modele.		Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije i Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije.
Članak 2.	<p>Predlažu se izmjene definicija pojmova: 2. brojilo s daljinskim očitanjem, 7. građevinska lokacija, 9. iznimni događaj, 11. korisnik mjernih podataka, 12. korištenje mreže, 16. kvaliteta usluga, 18. mjesto isporuke električne energije, 20. mjesto razgraničenja vlasništva, 23. napredno brojilo, 26. obračunsko mjerno mjesto, 29. ograničavalo strujnog opterećenja, 30. ograničenje isporuke električne energije, 36. priključna snaga, 40. samoočitavanje stanja brojila, 47. upravljanje tarifama</p> <p>Predlaže se uvođenje izraza "finalna potrošnja i "agregator podataka".</p> <p>Dopuniti s odredbama koje definiraju komunikaciju s kupcima i energetskim subjektima međusobno npr. mailom, poštom, putem web-a i sl.</p> <p>Predlaže se brisanje izraza 46. tekuće polugodišnje obračunsko razdoblje.</p>	<p>Podstavak 7. mijenja se i glasi: građevinska lokacija – jedna katastarska čestica ili više međusobno povezanih katastarskih čestica nastalih njenim dijeljenjem i/ili spajanjem,</p> <p>Podstavak 40. mijenja se i glasi: 40. samoočitavanje stanja brojila – očitavanje stanja brojila koje provodi krajnji kupac iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunom i putem opskrbljivača ili samostalno dostavlja operatoru distribucijskog sustava radi obračuna,</p> <p>Podstavak 47. mijenja se i glasi: upravljanje tarifama – preusmjeravanje bilježenja potrošnje električne energije i snage u vremenskim razdobljima primjene više dnevne tarife i niže dnevne tarife u odgovarajuće registre brojila,</p>	<p>2. brojilo s daljinskim očitanjem ne mora biti i napredno brojilo, stoga se neće dopunjavati definicija.</p> <p>9. iznimni događaj nastaje zbog preopterećenja elementa mreže (voda, transformatora, ...), kvara u mreži (npr. kratki spoj) ili zbog poremećaja frekvencije (ispad elektrane, neravnoteža sustava, ...). Zbog toga nije potrebno dodavati dijelove "privremene obustave isporuke električne energije u uvjetima manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu" i "preopterećenja mreže".</p> <p>11. definicija izraza korisnik mjernih podataka neće se mijenjati jer je agregator definiran u Zakonu o energetskoj učinkovitosti, a dostava podataka voditelju bilančne grupe propisana je u Pravilima organiziranja tržišta električne energije. Proizvođač kao korisnik mreže je vlasnik, a ne korisnik mjernih podataka.</p> <p>12. definicija izraza korištenje mreže neće se mijenjati jer se podrazumijeva da su usluge sustava usluge koje operator sustava pruža korisniku mreže.</p> <p>16. kvaliteta usluga propisana je ZOTEE-om</p> <p>18. mjesto isporuke električne energije nije nužno uvijek na mjestu OMM-a.</p> <p>20. u definiciji mjera razgraničenja vlasništva pod odgovornošću smatra se svaka odgovornost.</p> <p>23. u definiciji izraza naprednog brojila poziva se na Preporuke Europske komisije broj 2012/148/EU u kojima se propisuje daljinsko očitavanje i minimalni zahtjevi na napredno mjerenje i značajke naprednog brojila</p> <p>26. obračunsko mjerno mjesto nije nužno uvijek na mjestu isporuke električne energije</p> <p>29. ograničavalo strujnog opterećenja označava ono što se u kolokvijalnom jeziku naziva limitatorom.</p> <p>30. uvriježen je izraz ograničenje isporuke električne energije i snage. Snaga (prividna, radna i jalova) je jedan od parametara električne energije.</p> <p>36. u samom obrazloženju prijedloga navodi se da se ugovor o korištenju mreže izdaje na temelju EES-a, stoga nije potrebno mijenjati definiciju priključne snage. Priključna snaga, kao i utjecaj korisnika na mrežu nije isti s obzirom na to radi li se o proizvođaču ili krajnjem kupcu.</p> <p>U prijedlogu OU se koristi izraz agregator podataka pa ga ne treba uvesti u popis izraza.</p> <p>Obveza opskrbljivača o obavještanju krajnjih kupaca o mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti u finalnoj potrošnji energije propisana je u članku 63. stavku 6. ZOTEE-a pa je time i definirana u ZOTEE-u.</p> <p>Nije jasan prijedlog za dopunom prijedloga OU odredbama koje definiraju komunikaciju s kupcima i energetskim subjektima međusobno npr. mailom, poštom, putem web-a i sl. Izraz tekuće polugodišnje obračunsko razdoblje koristi se u prijedlogu OU pa se neće brisati.</p>
Članak 3.	<p>Na kraju stavka 3. dodati tekst: "ili na drugi propisani način".</p> <p>Napisati osnovno za Ugovor kojim se uređuje otkup električne energije i Ugovor o pružanju pomoćnih usluga, kao što su obrađeni Ugovor o korištenju mreže i Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca.</p>		<p>U Zakonu o tržištu električne energije je propisano da se ugovori o opskrbi sklapaju u pisanom obliku tako da nije izvjesno da bi predložena izmjena ("ili na drugi propisani način") bila u skladu sa zakonom.</p> <p>Dopušteno je svako sredstvo komunikacije/slanja koje omogućava slanje pisanog ugovora</p>
Članak 4.	<p>U stavku 2. nakon riječi "sklapa se" dodati: "u pravilu" i na taj način omogućiti sklapanje ugovora o korištenju mreže na određeno vrijeme za slučajeve iz članaka 35. i 102. prijedloga Općih uvjeta.</p> <p>Predlaže se novi tekst stavka 3. koji glasi:            "Ugovor o korištenju mreže sklapa se za jedno obračunsko mjerno mjesto."            Obrazloženje:</p>	<p>Djelomično usvojena primjedba (nije usvojen dio koji bi nepotrebno suzio primjenu ovog stavka).</p> <p>Novi stavak 6. glasi:            "Ugovor o korištenju mreže u slučaju zajedničke potrošnje električne energije u zgradama s više stanova i/ili poslovnih prostora sklapa operator sustava i suvlasnici, odnosno ovlaštenu upravitelj ili predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju su suvlasnici ovlastili za sklapanje ugovora o korištenju mreže."</p>	<p>Nastavno na prijedlog Općih uvjeta, nije izvjesno da bi se ovdje suštinski radilo o sklapanju ugovora na određeno vrijeme (već o sklapanju ugovora pod raskidnim uvjetom).</p> <p>Zakonom o vlasništvu nekretnina je definirana kao čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje. Energetski propisi ne predviđaju mogućnost priključenja zemljišta kao takvog, već građevine ili dijela građevine u smislu propisa s područja gradnje.</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	<p>Praksa je da se priključenja na mrežu i početak korištenja mreže rješava kroz pojedinačnu proceduru za svako pojedino OMM. Također, sklapanje ugovora o korištenju mreže za više mjernih mjesta nije predviđeno postojećim i budućim aplikacijama (SAP). Implementacija ovog rješenja zahtjeva značajne dorade i razvoj postojećih i budućih aplikacija (SAP).</p> <p>U stavku 5. predlaže se zamijeniti tekst "suvlasništvo na građevini ili dijelu građevine" sa "suvlasništvo na nekretnini, odnosno posebnom dijelu nekretnine" te se predlaže brisati tekst "ovjerene kod javnog bilježnika" iza teksta "pisane suglasnosti svih ostalih suvlasnika"</p> <p>Predlaže se novi tekst stavka 6.:</p> <p>"Ugovor o korištenju mreže u slučaju zajedničke potrošnje električne energije u zgradama s više stanova i/ili poslovnih prostora, koji čine posebni dio nekretnine, sklapa operator sustava i vlasnik, odnosno ovlašteni upravitelj te nekretnine ili predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju su suvlasnici ovlastili za sklapanje ugovora o korištenju mreže."</p> <p>U stavku 7. potrebno je iza teksta "članka 35." dodati novi tekst koji glasi: "stavka 2. i članka 102."</p> <p>U stavku 8. iza teksta "ako ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od ovlaštenog tijela" riječ "te" zamijeniti riječi "ili"</p> <p>Predlaže se dodati novi stavak 8.a koji bi glasio: "Iznimno od stavaka 4., 5. i 8. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže u slučaju iz članka 102. ovih Općih uvjeta."</p> <p>Predlaže se dodati u obvezan sadržaj ugovora instrument osiguranja te obvezu pravovremenog obavještanja o svim promjenama koje mogu imati utjecaja na ispunjenje ugovornih obveza, kao i odredbe o posljedicama nepoštivanja ugovornih odredbi.</p> <p>Predlaže se iza stavka 11. dodati stavak 12. koji glasi: "Ugovor o korištenju mreže može na zahtjev operatora sustava sadržavati i upute za vođenje pogona mreže, kojima se uređuju odnosi na sučelju s mrežom, uključujući i pokusni rad, ukoliko je uvjetovan u elektroenergetskoj suglasnosti."</p> <p>Obrazloženje: Potrebno je „povezati“ Upute za vođenje pogona mreže s Ugovorom o korištenju mreže (u pravilu za OMM na SN i za dio OMM na NN).</p>	<p>Djelomično usvojena primjedba (nije usvojen dio vezan za članak 102. s obzirom na to da nije predviđeno da se u tom slučaju s posjednikom sklapa ugovor o korištenju mreže)</p> <p>U stavku 7. iza teksta "članka 35." dodaje se novi tekst koji glasi: "stavka 2."</p> <p>"(7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju mreže u slučaju iz članka 35. stavka 2. ovih Općih uvjeta."</p>	<p>Zahtjevom za ovjeru potpisa suvlasnika (na suglasnosti za sklapanje ugovora o korištenju mreže) osigurava se istinitost / autentičnost potpisa.</p> <p>Potrebno je kumulativno ispunjenje obje pretpostavke.</p> <p>Člankom 102. prijedloga Općih uvjeta nije predviđeno da se u tom slučaju s posjednikom sklapa ugovor o korištenju mreže.</p> <p>Propisan je minimalni sadržaj ugovora o korištenju mreže, dakle, ugovor o korištenju mreže može sadržavati po potrebi i druge dijelove (ovisno o volji ugovornih strana).</p>
Članak 5.	<p>Predlaže se da zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže sadrži samo osnovne elemente (poput podataka o ugovornim stranama, podataka o obračunskim mjernim mjestima, itd.), umjesto da sadrži sve sastojke ugovora o korištenju mreže.</p> <p>Predlaže se da se podnošenje Zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže koji ujedno sadrži i zahtjev za početak korištenja mreže.</p> <p>Nepotrebno je uz zahtjev dostavljati i "dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacije" jer se na prijenosnoj mreži tek nakon izdavanja UOKM-a, u pokusnom radu isto ispituje. Korisnici mreže na prijenosnoj mreži taj uvjet neće moći ispuniti.</p>	<p>Izmjena naslova iznad članka 5. na način da se istom doda: "...u slučaju priključenja građevine ili dijela građevine" pa da glasi: "Sklapanje ugovora o korištenju mreže u slučaju priključenja građevine ili dijela građevine"</p>	<p>Početak korištenja mreže reguliran je Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu (članak 8. stavak 13. - podnošenje zahtjeva za početak korištenja mreže).</p> <p>Zahtjev treba sadržavati bitne sastojke ugovora o korištenju mreže kako bi ispunio svoju svrhu u promijenjenom pristupu koji ide za što većom zaštitom krajnjih kupaca.</p>
Članak 6.	<p>Energetski subjekti predlažu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uvođenje potvrde o usklađenosti ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju mreže</li> <li>2. Definiranje roka u kojem operator treba omogućiti početak korištenja mreže,</li> <li>3. Brisanje članka</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nejasno je tko bi izdavao potvrdu o usklađenosti ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju mreže</li> <li>2. Korisnik mreže u zahtjevu navodi očekivani dan i vrijeme početka korištenja mreže,</li> <li>3. Članak se ne može brisati jer njegove odredbe nisu sadržane u članku 5. OU</li> </ol>
Članak 7.	<p>Predlaže se izravno navođenje proizvođača kao ugovorne strane u ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca u slučaju vlastite potrošnje proizvođača.</p> <p>Predlaže se definiranje sklapanja ugovora o opskrbi u slučaju suvlasništva i u slučaju zajedničke potrošnje (kao što je definirano u slučaju sklapanja ugovora o korištenju mreže).</p> <p>Predlaže se pojasniti i uskladiti određene izraze.</p>		<p>Proizvođači su korisnici mreže koji sklapaju ugovor o korištenju mreže u ulozi proizvođača i ne plaćaju naknadu za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže. Imajući to u vidu trebalo bi urediti opskrbu električnom energijom proizvodnih postrojenja proizvođača u razdobljima kada im je opskrba potrebna (pokretanje proizvodnog postrojenja ako nema mogućnosti pokretanja bez vanjskog napajanja (tzv. crni start), razdoblje održavanja i remonta postrojenja i sl. kada proizvodno postrojenje ne proizvodi električnu energiju). Vlastita potrošnja proizvodnog postrojenja je u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti proizvođača a to je proizvodnja električne energije. Proizvodna postrojenja koja nemaju mogućnost crnog starta trebaju opskrbu električnom energijom iz mreže za pokretanje svog rada a nakon čega se napajanje vlastite potrošnje obavlja iz vlastite proizvodnje električne energije.</p> <p>Predloženo dodavanje "ili proizvođača" u stavku 1. nije sveobuhvatno i dostatno za uređenje ove problematike.</p> <p>Nema potrebe za ponavljanjem odredbi u slučaju suvlasništva i u slučaju zajedničke potrošnje jer se sklapanjem ugovora o korištenju mreže u skladu sa stavkom 4. i stavkom 5. članka 4. prijedloga Općih uvjeta uređuje pitanje "određivanja" krajnjeg kupca na</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
			<p>obračunskom mjernom mjestu. Osoba koja je sklopila ugovor o korištenju mreže na OMM-u u slučaju suvlasništva odnosno u slučaju zajedničke potrošnje je osoba koja će sklopiti ugovor o opskrbi.</p> <p>"pravični i unaprijed poznati uvjet" je izričaj koji se koristi u ZOTEE</p> <p>ZOTEE čl. 49. st. 7. uređuje da se ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca smatra sklopljenim danom stjecanja uvjeta (iz stavka 1. istoga članka) za korištenje prava na zajamčenu opskrbu. Uvjeti iz čl. 49. st. 1. nisu uvjeti ugovora o zajamčenoj opskrbi. Stavak 4. odnosi se na uvjete ugovora, a ne na uvjete pod kojima se stječe pravo na korištenje opskrbe u okviru javne usluge opskrbe te je primjenjiv bez obzira radi li se o tržišnim opskrbljivačima ili opskrbljivaču kupaca u okviru javne usluge.</p> <p>Nije potrebno dodatno pojašnjavati "način obračuna i naplate troška opskrbe električnom energijom i naknade za korištenje mreže."</p> <p>Jedinstvena oznaka modela isporuke, kako je objašnjeno u popratnom dokumentu uz Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom objavljenom u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, uvodi se kao novi izraz radi razlikovanja modela opskrbe električnom energijom koje krajnjim kupcima na tržištu električne energije nude opskrbljivači od modela za utvrđivanje reguliranih tarifnih stavki za prijenos električne energije odnosno za distribuciju električne energije te za zajamčenu opskrbu električnom energijom. U tom smislu HERA vodi računa o potrebi promjene izraza "jedinstvena oznaka tarifnog modela" kao i ostalih povezanih izraza u Metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije, odnosno o usklađivanju definicija pojmova u propisima, te će isto učiniti u najkraćem mogućem roku kada se za to ispune potrebni uvjeti.</p>
Članak 8.	<p>Predlaže se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. smanjenje roka na 15, odnosno 30 dana,</li> <li>2. navođenje sadržaja zahtjeva,</li> <li>3. za poduzetništvo priznavanje pisane komunikacije</li> </ol>		<p>Ako se skрати rok, kupac ne stigne promijeniti opskrbljivača prije stupanja novih cijena / uvjeta na snagu pokrivena su naknadom za korištenje mreže.</p> <p>Kada bi se taksativno naveli svi zahtjevi, tada bi svaka promjena u drugim propisima ZOTEE ili PoPO tražila promjene Općih uvjeta,</p> <p>Ugovor mora biti potpisan, ostala komunikacija je stvar opskrbljivača i krajnjeg kupca.</p>
Članak 9.	<p>Predlaže se promjena elemenata koji trebaju biti sadržani u uvjetima opskrbljivača</p>		<p>ZOTEE propisuje (čl. 46. st. 15.):</p> <p>"(15) Uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom osobito se utvrđuju:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. modeli isporuke i jedinične cijene električne energije,</li> <li>2. izbor načina i uvjeti plaćanja,</li> <li>3. način informiranja o potrošnji i troškovima te davanju obavijesti o svim pravima koja se odnose na javne usluge,</li> <li>4. trajanje ugovora, uvjeti obnove te prekida usluga i ugovora, postojanje bilo kojeg prava na raskid ugovora." <p>Uvidom u uvjete opskrbe električnom energijom nekoliko opskrbljivača vidljivo je da se predmetni uvjeti referenciraju na modele isporuke i jedinične cijene koji su definirani nekim drugim "dokumentom" opskrbljivača (npr. standardnim cjenikom ili slično) i samim ugovorom.</p> </li></ol>
Članak 10.	<p>Predlaže se objediniti članak 10. i 11. te područje najma urediti samo jednim člankom i to prema predloženom u članku 11.</p> <p>Predlaže se definiranje obveze pravovremenog obavještanja o promjenama na strani ugovornih stranaka koje mogu imati utjecaja na ispunjenje ugovornih obveza.</p> <p>Nepotrebno je uvoditi dodatne obrasce koji prethode potpisivanju ugovora o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže, odnosno obrazac Zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i Zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.</p> <p>U stavku 2. zadnju riječ "objavljuju" ispraviti u "objavljuje".</p> <p>U stavku 3. formulacija "osobito" je nedovoljno precizna te je podložna interpretaciji operatora sustava.</p> <p>U stavku 3. podstavku 2. predlaže se brisanje dijela rečenice iza zareza koji glasi: "koji sadržava pisanu suglasnost operatora sustava,.". S druge pak strane zaprimljena je primjedba da je upravo taj dio rečenice nedovoljno precizan i da ostavlja prostor za samovoljnu interpretaciju.</p> <p>U stavku 3. podstavku 3. formulacija "odgovarajuća dokumentacija" nije dovoljno precizna te je podložna interpretaciji operatora sustava. Isto tako zatraženo je pojašnjenje što se treba smatrati "odgovarajućom dokumentacijom".</p> <p>Predlaže se izmjena stavka 6. tako da glasi:</p> <p>"Po zaprimanju valjanih zahtjeva i ugovora te popratne dokumentacije za privremeni prijenos prava i obveza iz stavka 2. i 3. te utvrđivanju da na strani opskrbljivača ne postoje zapreke za njihovu realizaciju, opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o zatraženoj suglasnosti za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže."</p> <p>U stavku 7. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana.</p>	<p>Riječ "objavljuju" zamjenjuje se riječju "objavljuje".</p> <p>"(2) Obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže iz stavka 1. ovoga članka izrađuje operator sustava, a na svojim internetskim stranicama objavljuju opskrbljivač i operator sustava, dok obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca izrađuje i na svojim internetskim stranicama objavljuje opskrbljivač."</p> <p>Na kraju stavka 6. dodaje se "uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka".</p> <p>"(6) Ako utvrdi da se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o davanju suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca te o podnošenju zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka."</p> <p>Stavak 8. Iza riječi "stavka 7." dodaju se riječi "podstavka 1."</p> <p>"(8) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka stupa na snagu ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca te ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže, o čemu će opskrbljivač bez odgađanja obavijestiti krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka te treću osobu koja stupanjem na snagu spomenutih ugovora postaje privremeni krajnji kupac."</p>	<p>Detaljnijim raspisivanjem se nastojala omogućiti veća zaštita kupaca i transparentnost postupanja.</p> <p>Obveza obavještanja o promjenama na strani ugovornih stranaka regulirana je drugim člancima, primjerice člancima 12. i 13. prijedloga Općih uvjeta.</p> <p>Postupak iz članka 10. predviđa podnošenje zahtjeva jer, osim samog ugovora između krajnjeg kupca i treće osobe, potrebna je i suglasnost opskrbljivača, odnosno operatora sustava ako ne postoji odluka iz stavka 13.</p> <p>Stavak 3.</p> <p>S obzirom na to da se zahtjev zajedno s dokumentacijom predaje opskrbljivaču (a ne operatoru sustava), nije izvjesno da bi moglo doći do spomenute interpretacije riječi "osobito".</p> <p>Stavak 3. podstavak 2.</p> <p>Stavkom 13. je predviđeno ovlaštenje operatoru sustava da donese odluku kojom će otkloniti potrebu davanja pisane suglasnosti. Ako operator sustava ne donese odluku iz stavka 13., potrebno je prije podnošenja zahtjeva pribaviti suglasnost operatora sustava na ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. Obzirom su ovdje jasno raspisane obveze operatora sustava (suglasnost iz stavka 3. podstavka 3., odnosno alternativno odluka iz stavka 13.) u ovom trenutku nije izvjesno da bi postojala mogućnost samovoljne interpretacije od strane operatora sustava.</p> <p>Stavak 3. podstavak 3.</p> <p>Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima obzirom se taksativnim nabrojanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u pravnom prometu.</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	<p>Predlaže se ispred dosadašnjih podstavaka dodati dva nova podstavka koji glase: "- utvrditi da li se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora korištenju mreže može udovoljiti, - putem sučelja za razmjenu podataka bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača o davanju suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže" Datum razgraničenja nije dovoljno precizno definiran. Nejasno je hoće li datum razgraničenja biti datum kada operator sustava očita stanje brojila ili datum koji je naveden u "odgovarajućoj dokumentaciji" kao datum razgraničenja.</p> <p>U stavku 10. i 11. umjesto "četiri tjedna" napisati "30 dana"</p> <p>Predlaže se brisanje stavka 12.</p> <p>Obrazloženje: Izvođenje promjena na priključku uređeno je Uredbom o izdavanju EES i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na EEM, te Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu. Uredbom je definirano da sve zahtjeve vezane uz pristup mreži podnosi investitor (dok građevina još ne postoji) ili vlasnik građevine, te da se svi ugovori izdaju investitoru ili vlasniku građevine. Uvođenje ove odredbe u Opće uvjete poremetilo bi postojeće procese, a novi nisu u potpunosti definirani. Predlaže se brisati, jer nije u skladu s navedenom regulativom. Predložene promjene moguće su samo s paralelnim donošenjem svih propisa koji definiraju predmetno područje.</p> <p>Predlaže se brisati stavak 13. uslijed nedostatka osnove za prethodno donošenje odluke.</p>	<p>U stavcima 10 i 11. riječi "četiri tjedna" zamjenjuju se riječima "30 dana".</p> <p>"(10) Krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora iz stavka 8. ovoga članka. (11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora iz stavka 8. ovoga članka."</p>	<p>Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne bi bilo u interesu krajnjih kupaca.</p> <p>Propisivanje dodatnih podstavaka se ukazuje kao nepotrebno obzirom je davanje suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže već propisan u stavku 3. podstavku 2. ovoga članka.</p> <p>Stavkom 7. podstavkom 1. ovoga članka propisano je da se kao datum razgraničenja uzima datum kada operator sustava očita ili procijeni stanje brojila dok nije predviđena mogućnost da se kao datum razgraničenja uzima datum koji je naveden u nekoj drugoj "odgovarajućoj" dokumentaciji.</p> <p>Stavak 13. Upravo je prijedlog Općih uvjeta podloga za donošenje odluke operatora sustava.</p>
Članak 11.	<p>Stavak 1. Predlaže se da treće osoba može samo postojećem opskrbljivaču podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi Predlaže se dodavanje stavka 2.a koji bi glasio: "Obrazac zahtjeva iz stavka 2. mora biti potpisan od strane krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem i treće osobe iz stavka 1 ovog članka." U stavku 3. formulacija "osobito" je nedovoljno precizna te je podložna interpretaciji operatora sustava.</p> <p>U stavku 3. podstavku 2. predlaže se brisanje dijela rečenice iza zareza koji glasi: "koji sadržava pisanu suglasnost operatora sustava, ". S druge pak strane zaprimljena je primjedba da je upravo taj dio rečenice nedovoljno precizan i da ostavlja prostor za samovoljnu interpretaciju.</p> <p>U stavku 3. podstavku 3. formulacija "odgovarajuća dokumentacija" nije dovoljno precizna te je podložna interpretaciji operatora sustava. Isto tako zatraženo je pojašnjenje što se treba smatrati "odgovarajućom dokumentacijom". U stavku 4. formulacija "jasno vidljivo" nije dovoljno jasno definirano.</p> <p>Iza broja 1 u zadnjoj rečenici nedostaje točka.</p> <p>Predložen novi tekst stavka 4.: "Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže čini potpisani zahtjev na obrascu operatora sustava objavljenom na internetskim stranicama operatora sustava i opskrbljivača, iz kojeg treba biti jasno vidljivo da krajnji kupac odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem pristaje da treća osoba iz stavka 1 ovoga članka sklopi novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca." Predlaže se dodati novi stavak 6.a koji glasi: "Opskrbljivač je dužan operatoru sustava dostaviti uz zahtjev i ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisan od strane krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem i treće osobe i dokumentaciju o postojanju pravne osnove za korištenje odnosno uporabu građevine ili dijela građevine, u digitalnom obliku." U stavku 6. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana.</p> <p>U stavku 6. ispred dosadašnjih podstavaka potrebno dodati dva nova podstavka koji glase: - „utvrditi da li se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora korištenju mreže može udovoljiti, - putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti opskrbljivača o davanju suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.“</p> <p>Stavak 6. – U podstavku 1 brisati riječi „utvrđivanja datuma“. U podstavku 2 dodati tekst: Operator sustava mora dostaviti opskrbljivaču stanje brojila i ostale podatke potrebne za završni obračun. Predlaže se novi tekst stavka 7.: "U slučaju da opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 1 ovog članka ne može udovoljiti, dužan je, bez odgađanja, o razlozima, sukladno Uvjetima opskrbljivača, obavijestiti treću stranu iz stavka 1 ovog članka."</p>	<p>Iza broja 1 u zadnjoj rečenici dodaje se točka.</p> <p>Na kraju stavka 5. dodaje se "uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka".</p> <p>"(5) Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za razmjenu podataka o tome obavijestiti operatora sustava, kao i o podnošenju zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka."</p> <p>Stavak 6. podstavak 2. "- putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka datum razgraničenja i stanje brojila iz prethodnog podstavka, obavijest o promjeni podataka u skladu s ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca i privremenim prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te ostale podatke potrebne za završni obračun."</p> <p>Na kraju stavaka dodaje se "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje"</p> <p>"(10) Krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem postojeći opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. (11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje."</p>	<p>Sklapanje ugovora samo s postojećim opskrbljivačem predstavljalo bi neosnovano ograničavanje prava na izbor opskrbljivača. Nepotrebno opterećivanje postupka s obzirom na to da krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem potpisuje ugovor iz stavka 3. podstavka 1. Stavak 3. S obzirom na to da se zahtjev zajedno s dokumentacijom predaje opskrbljivaču (a ne operatoru sustava), nije izvjesno da bi moglo doći do spomenute interpretacije riječi "osobito".</p> <p>Stavak 3. podstavak 2. Stavkom 13. je predviđeno ovlaštenje operatoru sustava da donese odluku kojom će otkloniti potrebu davanja pisane suglasnosti. Ako operator sustava ne donese odluku iz stavka 13., potrebno je prije podnošenja zahtjeva pribaviti suglasnost operatora sustava na ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. Obzirom su ovdje jasno raspisane obveze operatora sustava (suglasnost iz stavka 3. podstavka 3., odnosno alternativno odluka iz stavka 13.) u ovom trenutku nije izvjesno da bi postojala mogućnost samovoljne interpretacije od strane operatora sustava.</p> <p>Stavak 3. podstavak 3. Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima obzirom se taksativnim nabrojanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u pravnom prometu.</p> <p>Uz potpis krajnjeg kupca, u ugovoru treba stajati odredba iz koje će jasno proizlaziti da krajnji kupac odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem pristaje da treća osoba sklopi novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca.</p> <p>Stavak 2. predviđa objavljivanje obrasca zahtjeva dok stavak 4. predviđa objavljivanje obrazaca ugovora. Dakle, riječ je o zasebnim dokumentima.</p> <p>Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.</p> <p>Propisivanje dodatnih podstavaka se ukazuje kao nepotrebno obzirom je davanje suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže već propisano u stavku 3. podstavku 1. Predložena izmjena presumira da postoji samo jedan opskrbljivač te nije prihvaćena s obzirom da se ostavlja mogućnost izbora opskrbljivača iz razloga kako je navedeno u odgovoru na primjedbu za stavak 1.</p> <p>Predložena izmjena presumira da postoji samo jedan opskrbljivač te nije prihvaćena s obzirom da se ostavlja mogućnost izbora opskrbljivača iz razloga kako je navedeno u odgovoru na primjedbu za stavak 1.</p> <p>Pod "ugovorâ" se mislilo na ugovor o opskrbi krajnjeg kupca te na ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	<p>U stavku 8. predlaže se brisati podstavak 2.</p> <p>U stavku 8. podstavku 2. riječ "ugovorâ" je pogrešno napisana.</p> <p>Predlaže se novi tekst stavka 9: "Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 6 ovog članka je datum zaprimanja zahtjeva iz Stavka 1 te je ujedno datum početka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama vezanim za isporuku električne energije."</p> <p>Na kraju stavaka 10. i 11. predlaže se dodati riječi "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje."</p> <p>Predlaže se brisanje stavka 12. Veza članak 10. stavak 12. Predlaže se brisati stavak 13. U stavku 15. predlaže se izmjena na način da je operator distribucijskog sustava dužan obavijestiti krajnjeg kupca i opskrbljivača i odrediti rok za slanje obavijesti.</p>		<p>Datum zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ne bi se mogao uzeti kao datum početka terećenja privremenog krajnjeg kupca s obzirom na to da zahtjev iz stavka 1. ne mora biti usvojen, a nije niti izvjesno da bi operator sustava u svakom slučaju raspolagao mjernim podacima na taj dan koji su potrebni za razgraničenje potrošnje.</p> <p>Predviđena je suglasnost jer je operator sustava potpisnik ugovora o korištenju mreže. Podloga za donošenje odluke operatora sustava su upravo Opći uvjeti.</p> <p>Opskrbljivač dobiva obavijest u postupku promjene opskrbljivača</p>
Članak 12.	<p>Predlaže se brisati stavak 2. i 3. U stavku 5. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana. U stavcima 8. i 9. odrediti rok tako da se na kraju stavaka dodaju riječi: "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje" Potrebno je dodati novi stavak 10. koji glasi: "U slučaju da je privremeni krajnji kupac obavijestio postojećeg opskrbljivača o prestanku važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, opskrbljivač je dužan bez odgađanja obavijestiti krajnjeg kupca o raskidu ugovora o prijenosu ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi od strane privremenog kupca."</p>	<p>Na kraju stavaka dodaje se "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje"</p> <p>"(8) Postojeći opskrbljivač dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. (9) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje."</p>	<p>Odredba stavka 2. sadržajno pripada članku 12. dok se u vezi s postupkom po obavijesti primjenjuju odredbe članka 13. Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.</p> <p>Stavkom 1. propisana je obveza krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem ili privremenom krajnjem kupcu iz članka 10. da obavijesti opskrbljivača o prestanku važenja ugovora. Stavkom 2. propisana je mogućnost da privremeni krajnji kupac iz članka 11. obavijesti opskrbljivača o prestanku važenja ugovora.</p> <p>Slijedom navedenoga, obveza opskrbljivača bi se ukazivala kao redundantna.</p>
Članak 13.	<p>U stavku 3. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana.</p> <p>Stavak 3 - nedostaje utvrditi potrošenu energiju, a u slučaju jedinstvenog računa i ostale elemente za obračun mrežarine (snaga, jalova energija, broj mjeseci izražen na dvije decimale)</p> <p>Iza stavka 6. dodati nove stavke koji glase: (6.a) Neovisno o obvezama krajnjeg kupca, odnosno kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka, privremeni krajnji kupac, odnosno privremeni kupac s proizvodnim postrojenjem ovlašten je postojećem opskrbljivaču dostaviti obavijest o jednostranom raskidu, odnosno otkazu ugovora o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i raskidu ugovora o opskrbi. (6.b) Postojeći opskrbljivač dužan je bez odgađanja putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. (6.c) Ako operator sustava utvrdi da krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom, operator sustava će bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem o mogućnosti obustave isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o opskrbi električnom energijom. (6.d.) Ako krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka nije pokrenuo postupak sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti iz prethodnog stavka, operator sustava će privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu.</p> <p>U stavcima 7. i 8. predlaže se odrediti rok tako da se na kraju stavaka dodaju riječi: "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje."</p>	<p>Djelomično usvojeno.</p> <p>"(10) Ako operator sustava utvrdi da krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom, operator sustava će bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka o mogućnosti obustave isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o opskrbi električnom energijom."</p> <p>Na kraju stavaka dodaje se "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje"</p> <p>"(7) Postojeći opskrbljivač će dostaviti bivšem vlasniku završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. (8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje.."</p>	<p>Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.</p> <p>Predloženi stavci 6.a i 6.b su već sadržani u članku 12. stavcima 2. i 4. pa ih je nepotrebno ponavljati. Predloženi stavci 6.c i 6.d djelomično usvojeni.</p>
Članak 15.	<p>Stavak 1. U prijedlogu novih OU više se ne propisuje minimalan obvezni sadržaj ugovora o međusobnim odnosima između operatora sustava i opskrbljivača dok su kod ostalih ugovora navedeni osnovni elementi ugovora. U prijedlogu Općih uvjeta nema odredbi koje određuju mogućnost sklapanja ugovora HOPS-Opskrbljivači, a vezano uz izdavanje jedinstvenog računa korisnicima priključenim na prijenosnu mrežu. Izdavanje jedinstvenog računa propisano isključivo za korisnike priključene na distribucijsku mrežu. Predlažemo da se dodaju stavci kojima će se urediti obveza razmjene podataka i dokumentacije, (?) putem sučelja, uključujući nadležnosti i odgovornosti. Smatramo da je nužno definirati odgovornost opskrbljivača za vjerodostojnost podataka o korisnicima mreže koje prikuplja, obrađuje i proslijeđuje operatoru sustava.</p>		<p>Sadržaj ugovora o međusobnim odnosima između operatora sustava i opskrbljivača se uređuje člankom 46. Zakona o tržištu električne energije Člankom 46. stavkom 11. Zakona o tržištu električne energije propisano je da svaki opskrbljivač svojim krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo mora, a ostalim kupcima na niskom naponu može, za svako obračunsko mjerno mjesto izdavati jedinstveni račun za električnu energiju i korištenje mreže koji mora biti u skladu s tarifnim sustavima, propisanim naknadama i slobodnim cijenama.</p> <p>Ugovorne strane određuju način razmjene podataka.</p> <p>Osnovni elementi ugovora su uređeni Zakonom o tržištu električne energije</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVACENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVACENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVACENO
	<p>Nužno je propisati obvezu opskrbljivača za dostavu sljedećih podataka operatoru sustava o korisnicima mreže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ime i prezime/Naziv,</li> <li>- Adresa prebivališta/sjedišta,</li> <li>- OIB,</li> <li>- Broj obračunskog mjernog mjesta,</li> <li>- Adresu slanja računa/obavijesti,</li> <li>- Raspoložive kontakt podatke.</li> </ul> <p>Obrazloženje: Operatoru sustava su potrebni kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail) za potrebe informiranja korisnika o kvarovima/prekidima napajanja/radovima na mreži, te u slučaju provođenja iskapčanja s mreže i ponovne uspostave napajanja, uključujući i krizna stanja.</p> <p>Napomena: Otvoreno pitanje je obveza vođenja registra i dostave podataka o posebnim kategorijama korisnika mreže (ugroženi i zaštićeni kupci te druge kategorije).</p> <p>Nužno je propisati odgovornost opskrbljivača za vjerodostojnost dokumentacije koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže u postupku promjene vlasništva korisnika mreže i prijenosa prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. Otvoreno pitanje je razmjena i dostava dokumentacije operatoru sustava (usuglasiti s opskrbljivačima).</p> <p>Veza članak: 10. 11. 33. 34. 35.</p> <p>Predlaže se dopuniti informacijama koje operator sustava šalje opskrbljivaču (npr. poruka R za OMM koje je trajno objavljeno - razlog?), broj brojila, očitavanja na brojilu, datum i vrsta nestandardnih usluga, vrsta očitavanja brojila, vlasnik mjernog mjesta, mjerno mjesto sa odbicima, naponski nivo... budući da navedeno nije uopće regulirano, a opskrbljivač je prvi kanal za reklamacije i mora moći odgovoriti kupcu sukladno Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, ...</p> <p>Definirati na koji način operator sustava dostavlja podatke opskrbljivaču - informatički format?</p> <p>U stavku 2. predlaže se propisati obvezu osiguranja on line sučelja, bez kojeg nije moguće osigurati poslovanje po modelu "jedne točke kontakta" (single point of contact).</p> <p>Predlaže se dodavanje novog stavka 3.a na način da se propiše izdavanje računa koji opskrbljivač isporučuje operatoru sustava za poslove koje obavlja za operatora sustava (troškovi naplate mrežarine, troškovi obrade zahtjeva...)</p> <p>Stavak 5 - Predlažemo brisati. Naime, stavak je nepotreban jer su rokovi plaćanja uređeni ugovorima između operatora sustava i opskrbljivača (tipski ugovor), kako eventualne izmjene ne bi zahtijevale izmjenu Općih uvjeta.</p> <p>Nedostaje: Kod osnovnih elemenata ugovora nedostaje odredba temeljem koje bi se umanjivale obveze za mrežarinu (primjerice: u slučaju neispunjenja zahtjeva za privremenom obustavom isporuke, proglašenja stečaja ili predstečajne nagodbe.).</p>		
Članak 16.	Predlaže se da se eksplicitno navede naziv propisa koji uređuju kvalitetu opskrbe električnom energijom.		U ZOTEE-u je u članku 60 propisano donošenje Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom i njihov minimalni sadržaj.
Članak 17.	Predlaže se dodatni stavak radi usklađenja s člankom 18. kojim se korisniku mreže omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica utjecaja smetnji	Dodaje se stavak 3. koji glasi: "Budući da operator sustava ne može u potpunosti ukloniti smetnje u sustavu, korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od smetnji."	
Članak 18.	<p>Predlaže se zadržati kategorije korisnika mreže iz važećih OU.</p> <p>Predlaže se da se odredba odnosi samo na neplanirane prekide napajanja.</p> <p>Predlaže se propisivanje odredbe prema kojoj je korisnik mreže odgovoran za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica prekida napajanja.</p>	<p>U čitavom tekstu članka umjesto "prekid napajanja" piše se "neplanirani prekid napajanja"</p> <p>Stavak 3. mijenja se i glasi: "Budući da operator sustava ne može osigurati potpunu pouzdanost napajanja, korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica prekida napajanja."</p>	U stavku 1. se ne spominju kategorije korisnika mreže. Nadalje, operator sustava elektroničkim putem obavještava o neplaniranom prekidu napajanja korisnike mreže <b>koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke za elektroničku dostavu obavijesti.</b>
Članak 19.	<p>Predlaže se propisivanje roka u ugovoru o korištenju mreže za obavještavanje voditelja bilančne grupe o planiranom prekidu napajanja.</p> <p>Predlaže se uvođenje ograde ("ukoliko je moguće") u odredbu o propisivanju roka u ugovoru o korištenju mreže.</p>		<p>Dulji rok za obavještavanje predmet je ugovora o korištenju mreže i ugovara se između korisnika mreže i operatora sustava. Odbacuje se prijedlog u pogledu obavještavanja voditelja bilančne grupe, ali se dio rečenice "krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem" mijenja u "korisnika mreže".</p> <p>U odredbi o propisivanju roka u ugovoru o korištenju mreže pripisano je da operator sustava <b>može</b> (znači ne mora) na zahtjev korisnika mreže ugovoriti dulji rok za obavještavanje o neplaniranom prekidu napajanja. Dakle, ako nije moguće, neće ugovoriti.</p>
Članak 21.	Predlaže se da se izrijekom propiše kako se i redovna očitavanja ne naplaćuju po cjeniku nestandardnih usluga		Redovna očitavanja spadaju u dužnosti operatora i pokrivena su naknadom za korištenje mreže.

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
Članak 22.	Predlaže se razmotriti opravdanost stavka 2. s obzirom da je drugim propisima definiran model plaćanja troškova.		Nije definiran model plaćanja troškova u drugim propisima.
Članak 23.	Traži se pojašnjenje izraza "mreža".  Predlaže se da podnositelj zahtjeva za premještanje mreže može biti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine.	U stavku 1. iza riječi „Fizička ili pravna osoba“ dodaje se “koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine,“ pa da glasi:  “(1) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine, može operatoru sustava podnijeti zahtjev za premještanje dijelova mreže.”	U prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, mreža označava prijenosnu ili distribucijsku mrežu operatora sustava bez postrojenja i instalacija korisnika mreže. Elektroenergetska postrojenja i instalacije korisnika mreže su elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila) korisnika mreže koji se nalaze na jednoj lokaciji kao građevina ili dio građevine priključene na mrežu preko obračunskog mjernog mjesta. Dakle, radi se o premještanju dijelova mreže operatora sustava na zahtjev korisnika mreže koji snosi stvarne troškove premještanja mreže.
Članak 24.	Predlaže se: da mjesto razgraničenja bude OMM, da se u stavku 2. doda riječ u pravilu.	ODS predlaže preslagivanje članaka 23, 24 i 25?	Mjesto razgraničenja je na granici vlasništva i to je regulirano drugim zakonima.
Članak 25.	Predlaže se da se ne propisuje ugradnja dodatnih OMM po proizvodnim jedinicama.	ODS predlaže preslagivanje članaka 23, 24 i 25?	Potrebno je poštovati UREDBU O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Narodne novine", broj 84/13, 20/14, 108/15 i 55/19).
Članak 26.	Predlaže se: da se plaća i nadoknada troškova u slučaju prekoračenja snage, da se u stavku 6. doda i platio naknadu za priključenje	Stavak 6. mijenja se i glasi: "Ako korisnik mreže nije, u ostavljenom roku iz pisane obavijesti iz stavka 5. ovoga članka, smanjio vrijednost vršne radne snage u granice priključne snage ili povećao priključnu snagu, operator sustava dužan je o svom trošku korisniku mreže ograničiti korištenje vršne radne snage na bilo koji tehnički izvediv način."	Operator sustava osigurava tehničku provedbu ugovora o korištenju mreže.
Članak 27.	Predlaže se da propiše obaveza obavještanja energetske inspektora	Stavak 4. mijenja se i glasi: „Operator sustava dužan je bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže nakon što mu korisnik mreže dostavi pisanu obavijest o otklonjenoj neispravnosti ili neusklađenosti iz stavka 2. i/ili dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacija.“  Dodaje se stavak 5. koji glasi: „Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako operator sustava utvrdi neispravnost ili neusklađenost iz stavka 2. ovoga članka koja ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže, bez odgađanja će privremeno obustaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže i o tome obavijestiti korisnika mreže i elektroenergetskog inspektora.“	
Članak 28.	Predlaže se da se 20 kV uvede kroz 5 godina svugdje, a HEP traži da se rok s 30 godina pomakne na 40 kada HEP ne bi plaćao opremu.  Predlaže se na kraju stavka 1. dodati tekst koji glasi: „te obvezi usklađenja svojih postrojenja i instalacija, a korisnik mreže dužan je u roku od 3 mjeseca obavijestiti operatora distribucijskog sustava o planiranom roku usklađenja.“  Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi: „Korisnik mreže priključen na distribucijsku mrežu nazivnog napona 10 kV dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon 20 kV.“  Predlaže se dodati novi stavak 5. koji glasi: „U slučaju da je korisnik mreže nije obavijestio operatora distribucijskog sustava u skladu sa stavkom 1. ovog članka, operator distribucijskog sustava dužan je upozoriti korisnika mreže na preostali rok i mogućnost privremene obustave isporuke električne energije neposredno prije početka primjene nazivnog napona 20 kV.“	Na kraju stavka 1. dodaje se tekst „te obvezi usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže, a korisnik mreže dužan je u roku od tri mjeseca obavijestiti operatora distribucijskog sustava o planiranom roku usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže“  Stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Korisnik mreže priključen na 10 kV distribucijsku mrežu nazivnog napona 10 kV dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon mreže 20 kV.“  Dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Ako korisnik mreže nije obavijestio operatora distribucijskog sustava u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan ga je upozoriti na preostali rok primjene nazivnog napona 20 kV i mogućnost privremene obustave isporuke električne energije neposredno prije početka primjene nazivnog napona 20 kV"	Nije moguće u 5 godina provesti prelazak na 20kV roku jer bi zahtijevalo enormne investicije koje bi utjecale na veliki rast naknade za korištenje mreže.
Članak 29.	Predlaže se uvođenje novog stavka 4: "Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju da operator sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na racionalan tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije električne energije pravne osobe u pretežitom vlasništvu korisnika mreže iz stavka 1. ovog članka mogu se priključiti preko njegovog obračunskog mjernog mjesta, samo uz njegovu pisanu suglasnost i pisanu suglasnost operatora sustava."  Predlaže se dodavanje stavka 5.: "Iznimno, Proizvođač na visokom može izravno napajati električnom energijom krajnjeg kupca ako s njim izravno graniči, te ako je isto tehnički i ekonomski opravdano (manji gubici električne energije i smanjena ulaganja u mrežu i priključak koja nisu tehnički nužna)".  Predlaže se da se distribucijska mreža izuzme od primjene ovog stavka.	Stavak 3. mijenja se i glasi: "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da operator prijenosnog sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na racionalan tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije proizvođača električne energije mogu se priključiti na mrežu operatora prijenosnog sustava preko obračunskog mjernog mjesta proizvođača električne energije iz stavka 1. ovoga članka samo uz njegovu pisanu suglasnost i pisanu suglasnost operatora prijenosnog sustava"	Osnovno načelo je da posredno korištenje mreže nije dozvoljeno. Dopuštaju samo određene iznimke.  U slučaju razdvajanja tvrtki, OMM je moguće razdvajati na više OMM-ova.  U ovom članku se ne razmatra problematika izravnog voda koji se uređuje u ZOTEE-u.
Članak 31.	Predlaže se fiksiranje roka za obavještanje operatora sustava o prestanku otkupa na 24. u mjesecu.  Predlaže se elektronička komunikacija između otkuplivača i operatora sustava.  Predlaže se pojašnjenje stavka 3.	Stavak 2. mijenja se i glasi: "Otkuplivač je, u slučaju prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka dužan o tome obavijestiti operatora sustava najkasnije do 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka."  Stavak 3. mijenja se i glasi: "Operator sustava nema financijskih obveza vezanih za električnu energiju predanu u mrežu."	

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVACENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVACENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVACENO
Članak 32.	<p>Predlaže se pojašnjenje naknade štete u slučaju loše kvalitete opskrbe električnom energijom.</p> <p>Traži se dopuna stavka 3.</p>	<p>Stavak 3, mijenja se i glasi: "Korisnik mreže i korisnik mjernih podataka nemaju pravo na naknadu štete ako je ona nastala zbog više sile, iznimnog događaja, ili prekida napajanja ili smetnji."</p>	<p>Financijska naknada u slučaju nepoštovanja zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom predmet je Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.</p>
Članak 33.	<p>Traži se definiranje pojma "odgovarajuća isprava o vlasništvu".</p> <p>U stavku 1. iza broja 7 dodati točku.</p> <p>Predvidjeti mogućnost dostave očitavanja brojila kod slanja zahtjeva.</p> <p>Predlaže se stavak 1.a "Temeljem zahtjeva iz stavka 1 ovog članka, opskrbljivač će, putem on-line sučelja, provjeriti podatke o obračunskom mjernom mjestu (primjerice: broj OMM, broj brojila, adresu OMM, trenutnog korisnika mreže na OMM, očitavanje...) u cilju identifikacije podnositelja zahtjeva."</p> <p>U stavku 1. iza riječi "novi vlasnik" predlaže se dodati riječi "ili nositelj nekog drugog stvarnog prava", riječi "građevine ili dijela građevine bez odgađanja podnosi" zamijeniti riječima "na građevini ili dijelu građevine dužan je bez odgađanja podnijeti" te iza riječi "ispravu o vlasništvu" dodati riječi "ili o nekom drugom stvarnom pravu."</p> <p>1. prijedlog novog stavka 2.: "(2) Ako utvrdi da se zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će o tome, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja, proslijediti operatoru sustava zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže."</p> <p>2. prijedlog novog stavka 2.: "(2) Po zaprimanju valjanih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te utvrđivanju da na strani opskrbljivača ne postoje zapreke za njihovu realizaciju, opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o podnesenom zahtjevu za sklapanje ugovora o korištenju mreže."</p> <p>Predlaže se novi stavak 2.a "Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevima iz stavka 1 ne može udovoljiti, dužan je o tome, bez odgađanja, obavijestiti podnositelja zahtjeva s navođenjem razloga."</p> <p>Predlaže se novi stavak 2.a: "Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka, opskrbljivač je dužan operatoru sustava dostaviti dokaz o vlasništvu ili drugom stvarnom pravu podnositelja zahtjeva, u digitalnom formatu."</p> <p>U stavku 3. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana.</p> <p>Predlaže se izmjena stavka 3.: "Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka: • Prihvatiti dostavljeno, očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje, • putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila iz prethodnog podstavka,"</p> <p>Stavak 3. – nije definirano što se dešava u slučaju da operator sustava ne postupi u skladu sa predmetnim st. - točka 3. - što znači „pisana potvrda“? Podrazumijeva li to potvrdu dostavljenu opskrbljivaču putem sučelja za razmjenu podataka? (4) Predlažemo ukidanje „slanja i prosljeđivanja“ pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva. Ukoliko je novi vlasnik podnio opskrbljivaču zahtjeve za sklapanje novih ugovora o opskrbi i o korištenju mreže, smatramo da je dovoljna „potvrda o prihvaćanju zahtjeva“ vraćanje potpisanih ugovora novom vlasniku?</p> <p>Predlaže se izmjena stavka 4. "Opskrbljivač će, nakon zaprimanja podataka iz stavka 3, u roku od pet radnih dana, novom vlasniku iz stavka 1. ovoga članka poslati potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže." (5) Smatramo da je nemoguće sa sigurnošću utvrditi točan datum slanja potvrda iz stavka 4., a od dana sklapanja ugovora počinju teći svi rokovi. Predlažemo da se ugovorima odredi datum sklapanja.</p> <p>Stavak 5 – Izmjena stavka - Novi ugovor o korištenju mreže i novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca smatraju se sklopljenim danom slanja potvrda iz stavka 4. ovoga članka, a proizvodi pravne učinke od datuma utvrđenog stavkom 3. ovoga članka.</p> <p>Predlaže se brisati stavak 8. jer je riješeno prijedlogom stavka 5.</p>	<p>"(1) Novi vlasnik građevine ili dijela građevine bez odgađanja podnosi opskrbljivaču zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz članka 7. stavka 1. ovih Općih uvjeta zajedno sa zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže iz članka 5. stavka 1. ovih Općih uvjeta uz priloženu odgovarajuću ispravu o vlasništvu." Djelomično izmijenjen: "(2) Ako utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će: - o tome, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava te - proslijediti operatoru sustava zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže." "(3) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka: - očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja potrošnje, - putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje brojila iz prethodnog podstavka te poslati opskrbljivaču pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže." "(4) Opskrbljivač će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja podataka i dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka novom vlasniku iz stavka 1. ovoga članka: - proslijediti pisanu potvrdu operatora sustava o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže te - poslati pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi." "(10) Postojeći opskrbljivač će bivšem vlasniku dostaviti završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. (11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje."</p>	<p>Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima obzirom se taksativnim nabrojanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u pravnom prometu.</p> <p>U prijedlogu stavka 1.a radi se o operativnim radnjama opskrbljivača koje nije uputno regulirati općim propisom.</p> <p>Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika. Prijedlozi izmjena stavka 2.: Dostava obavijesti kao i prosljeđivanje zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže operatoru sustava se ukazuju kao relevantni koraci u provođenju postupka opisanog ovim člankom te se njihovo izostavljanje ne bi ukazivalo kao opravdano. Ostatak prijedloga izmjena ne bi predstavljao suštinske izmjene.</p> <p>1. prijedlog stavka 2. a: U prijedlogu stavka 2.a radi se o operativnim radnjama opskrbljivača koje nije uputno regulirati općim propisom.</p> <p>2. prijedlog stavka 2.a: Ne vidimo nužnost unošenja predloženog stavka 2.a obzirom novi vlasnik opskrbljivaču dostavlja zahtjeve iz stavka 1. te opskrbljivač poduzima radnje na temelju zahtjeva i priložene dokumentacije. Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.</p> <p>Uvažavajući trenutno zakonodavno uređenje, posebice uzimajući u obzir obveze opskrbljivača kao člana/voditelja bilančne grupe nije predviđena mogućnost dostave zapisnički utvrđenog stanja brojila.</p> <p>Obveza energetskih subjekata je postupati u skladu s Općim uvjetima; posljedice nepostupanja su regulirane Zakonom o tržištu električne energije.</p> <p>Opskrbljivač treba voditi računa da se potvrda može proslijediti u skladu sa stavkom 4. ovoga članka te postupati u okviru navedenoga. Dopušteno je svako sredstvo komunikacije/slanja koje omogućava slanje pisane potvrde, kako opskrbljivaču tako i kupcu. Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.</p> <p>Slanje pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva smatramo bitnim obzirom se zahtjevi za sklapanje ugovora podnose na objavljenim obrascima koji sadrže propisane sastojke ugovora. Dodatno slanje ugovora nije predviđeno kao obveza ovim Općim uvjetima.</p> <p>Opskrbljivač bi trebao svakako voditi računa da koristi sredstva komunikacije / slanja koja omogućuju utvrđivanje točnog datuma.</p> <p>2. prijedlog izmjene stavka 5.: Ne predstavlja suštinske izmjene u odnosu na predloženu odredbu.</p> <p>Komentar kao za stavak 5.</p> <p>Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p> <p>Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p> <p>Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p> <p>Formulacija iz prijedloga Općih uvjeta ide za time da se jasno propišu prava i obveze kupaca u postupku propisanim ovim člankom.</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	<p>U stavku 9. iza riječi "početka terećenja novog vlasnika" dodati riječi "odnosno nositelja drugog stvarnog prava".</p> <p>U stavku 10. i 11. iza riječi "vlasniku" dodati riječi "odnosno nositelju drugog stvarnog prava"</p> <p>Stavak 10. predlaže se dopuniti na način da se na kraju rečenice doda tekst "nakon dobivanja podataka od operatora sustava"</p> <p>U stavku 10. i 11. predlaže se odrediti rok "30 dana od dana razgraničenja potrošnje".</p> <p>U stavku 12. i 13. iza riječi "s novim vlasnikom" dodati riječi "odnosno nositeljem drugog stvarnog prava"</p> <p>Predlaže se izmjena stavka 13. "Sklapanje ugovora o korištenju mreže i sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s novim vlasnikom nije uvjetovano podmirom dugovanja bivšeg vlasnika."</p>		
Članak 34.	<p>Zatraženo je pojašnjenje što opskrbljivač treba smatrati kao "odgovarajuću ispravu o vlasništvu".</p> <p>Predlaže se u stavku 1. iza riječi "novog vlasnika" dodati riječi "ili nositelja nekog drugog stvarnog prava"; riječi "bivši vlasnik građevine ili dijela građevine" zamijeniti riječima "bivši vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine", iza riječi "o promjeni vlasništva" dodati riječi "odnosno o prestanku drugog stvarnog prava".</p> <p>Predlažemo da se formulacija "ovlašten" zamijeni s "dužan"</p> <p>Predlaže se na kraju stavka 2. dodati "uz dostavu dokumentacije o promjeni vlasništva odnosno drugog stvarnog prava".</p> <p>Predlaže se u stavku 3. iza riječi "po zahtjevu novog vlasnika" dodati riječi "ili nositelja nekog drugog stvarnog prava".</p> <p>Predlaže se u stavku 4. podstavku 1. iza riječi "obavijesti novom vlasniku" dodati riječi "odnosno nositelju nekog drugog stvarnog prava", te u podstavku 2. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana.</p> <p>Predlaže se u stavku 5. zamijeniti riječi "ima pravo" s "dužan je".</p> <p>Predlaže se stavak 5. izmijeniti tako da glasi: "Ako novi vlasnik, odnosno nositelj nekog drugog stvarnog prava u roku od 8 dana od datuma očitavanja ili procjene stanja brojila iz stavka 4. podstavka 2. ovog članka nije započeo postupak iz članka 33. ovih Općih uvjeta, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu." .</p> <p>Predlaže se u stavku 6. "prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bivšeg vlasnika i postojećeg opskrbljivača i ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika i operatora sustava" zamijeniti riječima "prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bivšeg vlasnika, odnosno nositelja nekog drugog stvarnog prava i postojećeg opskrbljivača i ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika, odnosno nositelja nekog drugog stvarnog prava i operatora sustava".</p> <p>Predlaže se stavak 7. dopuniti na način da se na kraju rečenice doda daljnji tekst: "nakon dobivanja podataka od operatora sustava"</p> <p>Predlaže se u stavku 7. i stavku 8. iza riječi "bivšem vlasniku" dodati riječi "odnosno nositelju drugog stvarnog prava" te odrediti rok istovjetno kao u članku 10. stavku 10. i stavku 11. od "30 dana od dana razgraničenja potrošnje".</p>	<p>Mijenja se stavak 4. podstavak 2. prijedloga Općih uvjeta: "- u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe razgraničenja potrošnje i dostaviti ga zajedno s datumom razgraničenja putem sučelja za razmjenu podataka postojećem opskrbljivaču."</p> <p>"(7) Postojeći opskrbljivač će dostaviti bivšem vlasniku završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. (8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje."</p>	<p>Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima obzirom se taksativnim nabrojanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u pravnom prometu.</p> <p>Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p> <p>Dužnost pokretanja postupka je člankom 33. prijedloga Općih uvjeta propisana novom vlasniku dok ovaj članak daje ovlast i bivšem vlasniku (neovisno o obvezi pokretanja postupka od strane novog vlasnika). Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p> <p>Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p> <p>Formulacija ovog stavka iz prijedloga Općih uvjeta omogućuje operatoru sustava da privremenu obustavu isporuke električne energije primijeni kao krajnju mjeru.</p> <p>U stavku 4. podstavku 2. produžen je rok s 3 na 5 radnih dana za očitavanje, čime je omogućeno produženje perioda u kojem se novom vlasniku ne može privremeno obustaviti isporuka električne energije. Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika. Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika. Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na novog vlasnika.</p>
Članak 35.	<p>Predlaže se, kao poseban stavak, dodati odredbu koja glasi: "Ako se ne sklopi ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi, u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe, odnosno 30 dana u slučaju prestanka pravne osobe, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na predmetnom OMM, a opskrbljivač ima pravo provesti raskid ugovora o opskrbi." Predlaže se u stavku 2. "odgovarajuću ispravu" zamijeniti s "Izjavom kupca" Predlaže se u stavku 2. "priloženu odgovarajuću ispravu" zamijeniti riječima "dokaz o pravu na posjed". Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 3a. koji glasi: "Opskrbljivač je dužan operatoru sustava dostaviti uz zahtjev i dokaz o vlasništvu, drugom stvarnom pravu ili posjedu kojom dokazuje ostvarenje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka, u digitalnom obliku." Stavak 4. - nije definirano što se dešava u slučaju da operator sustava ne postupa u skladu sa predmetnim stavkom U stavku 5. predlaže se opskrbljivaču rok produljiti na 5 radnih dana od dana zaprimanja dokumentacije od operatora sustava ili barem izjednačiti rokove za operatora sustava i opskrbljivača.</p>	<p>"Ako se ne sklope ugovori iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanak pravne osobe, operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu." "(4) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka dostaviti opskrbljivaču pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže. Ugovor o korištenju mreže smatra se sklopljenim danom slanja opskrbljivaču potvrde o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže." Predlažemo da stavci 5. i 6. zamjene mjesta jer stavci 4. i 6. tematski čine cjelinu. "(5) Opskrbljivač će fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili dijela građevine iz stavka 2. ovoga članka u roku od dva radna dana od dana zaprimanja potvrde iz stavka 4. ovoga članka proslijediti pisanu potvrdu operatora sustava o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže te dostaviti pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi." Izmijenjen stavak 4. "(8) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i ugovor o korištenju mreže sklopljeni s fizičkom ili pravnom osobom iz stavka 2. ovoga članka prestaju važiti danom sklapanja novog</p>	<p>Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima obzirom se taksativnim nabrojanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u pravnom prometu.</p> <p>Ne vidimo nužnost unošenja predloženog stavka 3.a obzirom je formulacijom ovog članka predloženo da opskrbljivač poduzima radnje na temelju dostavljene dokumentacije.</p> <p>Obveza energetske subjektu je postupati u skladu s Općim uvjetima; posljedice nepostupanja su regulirane Zakonom o tržištu električne energije.</p> <p>Slanje pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva smatramo bitnim obzirom se zahtjevi za sklapanje ugovora podnose na objavljenim obrascima koji sadrže propisane sastojke ugovora. Dodatno slanje ugovora nije predviđeno kao obveza ovim Općim uvjetima.</p> <p>Nije izvjesno da bi se predloženom izmjenom utjecalo na obvezu opskrbljivača da jednako postupa prema svim kupcima.</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	<p>U stavku 5. predlaže se ukidanje „slanja i prosljeđivanja“ pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva. Ukoliko je novi vlasnik podnio opskrbljivaču zahtjeve za sklapanje novih ugovora o opskrbi i o korištenju mreže, smatramo da je dovoljna „potvrda o prihvaćanju zahtjeva“ vraćanje potpisanih ugovora novom vlasniku.</p> <p>U stavku 6. predlaže se da ugovor o opskrbi stupi na snagu danom određenim u samom ugovoru zbog računanja rokova.</p> <p>Iza postojećeg stavka 6. dodati novi stavak koji glasi: „Ugovor o korištenju mreže iz stavka 7. ovog članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže iz stavka 6. ovoga članka.“ (broj stavaka je već usklađen prema novoj numeraciji stavaka)</p> <p>Obrazloženje: Usklađenje s čl. 33. st. 5. prijedloga OU. U postojećem stavku 7. riječi "može uvjetovati" zamijeniti riječima "će uvjetovati" Obrazloženje: Radi se o obvezi jednakog postupanja prema svim kupcima.</p> <p>Stavak 8. – nejasno definirano. Misli li se da stari ugovori s nasljednikom/pravnim sljednikom prestaju važiti danom sklapanja novih ugovora s nasljednikom/pravnim sljednikom? Ili se mislilo regulirati odnos posjednik- nasljednik/pravni sljednik? U tom slučaju potrebno je redefinirati stavak.</p> <p>U stavku 8. predlaže se ispraviti "iz stavka 1." u "iz stavka 2.".</p> <p>Dodatno, postoji mogućnost da nasljednik ili pravni sljednik nikada ne sklope ugovore o opskrbi i o korištenju mreže već po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju potpišu kupoprodajni ugovor s trećom osobom ili s krajnjim kupcem iz stavka 2. U tom slučaju potrebno je definirati prestanak ugovora na drugačiji način.</p>	<p>ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i novog ugovora o korištenju mreže s nasljednikom, pravnim sljednikom, odnosno trećom osobom."</p>	
Članak 36.	<p>Predlaže se: - izuzeće plaćanja naknade za korištenje mreže tijekom crpnog rada za hidroelektrane - definiranje obveze plaćanja naknade za obračunsko mjerno mjesto u razdoblju privremene obustave isporuke električne energije</p>		<p>Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE), čl. 10. st. 12., propisuje: "(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada ne smatra se krajnjim kupcem u smislu odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže."</p> <p>ZOTEE definira obvezu plaćanja naknade za korištenje mreže za hidroelektrane tijekom crpnog rada.</p>
Članak 37.	<p>Predlaže se da se krajnji kupci tretiraju kao subjekti</p>	<p>Članak se mijenja i glasi: "Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca ili kupaca s proizvodnim postrojenjem se s obzirom na mjesto isporuke električne energije dijele na obračunska mjerna mjesta na: - visokom naponu, - srednjem naponu, - niskom naponu."</p>	
Članak 38.	<p>Predlaže se da se napravi analiza utjecaja na prihode, te da se kategorija potrošnje za OMM zajedničke potrošnje odredi prema zahtjevu kupca</p>		<p>Naknada za korištenje prijenosne mreže na niskom naponu je ista za kategoriju poduzetništvo i kategoriju kućanstvo, pa nema promjene u prihodima s tog naslova.</p> <p>Za zajedničku potrošnju se ne može definirati kategorija na zahtjev krajnjeg kupca jer je nejasno u puno slučajeva tko bi mogao to ispostaviti. (puno suvlasnika raznih kategorija). Nejasno je koji bi to kriterij bio osim udjela u vlasništvu.</p>
Članak 39.	<p>Predlaže se da se zahtjev predaja putem opskrbljivača.</p>	<p>Stavak 3. mijenja se i glasi "(3) Krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem može jedanput godišnje odnosno po proteku 12 mjeseci od posljednje promjene putem opskrbljivača ili samostalno podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka."</p>	
Članak 41.	<p>Predlaže se uvođenje NT vikendom i radnim danom te uvođenje fleksibilnih tarifa.</p>		<p>Ovdje se radi samo o tarifama za korištenje mreže, svaki opskrbljivač može nuditi i drugačije tarife.</p>
Članak 42.	<p>Predlaže se da se RHE izuzima iz obračuna vršne radne snage.</p>		<p>U ovoj fazi RHE se još ne može osloboditi plaćanja vršne snage, možda po implementaciji direktive UTEE</p>
Članak 43.	<p>Predlaže se uvođenje naknade za korištenje mreže za proizvođače</p>		<p>Prije detaljnije analize naknada za korištenje mreže za sada se neće uvoditi proizvođačima.</p>
Članak 45.	<p>Predlaže se brisanje pozivanja na mrežna pravila distribucijskog sustava.</p> <p>Predlaže se izračun prekomjerne jalove na razini 15-minutnog intervala.</p> <p>Traži se objašnjenje oznaka Q, R1, R4 i A.</p> <p>Traži se plaćanje pomoćne usluge regulacije napona i jalove snage.</p>		<p>Budući da je u Mrežnim pravilima distribucijskog sustava detaljno objašnjeno načelo kvadranta radne i jalove snage u slučaju predaje i preuzimanja električne energije iz mreže, nema potrebe da se to poglavlje ponavlja u prijedlogu OU. Članak se bez obzira na pozivanja na Mrežna pravila distribucijskog sustava odnosi i na prijenosnu mrežu. Oznake Q, R1, R4. i A detaljno su objašnjene u Mrežnim pravilima distribucijskog sustava. Prekomjerna jalova energija se i računa u 15-minutnom intervalu i sprema se u zbrojni registar.</p> <p>Plaćanje pomoćnih usluga predmet su međusobnih ugovora operatora sustava</p>
Članak 46.	<p>Primjedbe se odnose na: - izuzeće plaćanja naknade za korištenje mreže tijekom crpnog rada hidroelektrane</p>		<p>Prema prijedlogu Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava uključujući spojne vodove svi korisnici prijenosne mreže koji imaju status proizvođača dužni su s operatorom prijenosnog sustava sklopiti ugovor o redispečingu.</p>

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	- obveze proizvođača u procesu upravljanja zagušenjem unutar hrvatskog EES-a kada proizvođač smanjuje svoju proizvodnju po nalogu operatora sustava u fazi vođenja što se odražava na obveze proizvođača prema ugovoru o otkupu/kupoprodajnom ugovoru (bilježenje energije na OMM-u)		<p>Odredbu čije se dodavanje ovdje predlaže primjereno bi bilo dodati u predmetna pravila za upravljanje zagušenjem i/ili u ugovor o redispječingu.</p> <p>Obzirom na trenutačno stanje tržišta električne energije, pomoćnih usluga i uravnoteženja u RH te dostupnost pružatelja pomoćnih usluga u RH nije izvjesno da bi predloženo izuzeće trebalo imati veliki utjecaj na prihode operatora prijenosnog sustava. U protivnom bi operatoru prijenosnog sustava bili povećani troškovi nabave pomoćnih usluga.</p> <p>Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE), čl. 10. st. 12., propisuje: "(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada <b>ne smatra se krajnjim kupcem u smislu odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže.</b>"</p> <p>ZOTEE definira obvezu plaćanja naknade za korištenje mreže za hidroelektrane tijekom crpnog rada.</p> <p>Uvođenje izuzeća od plaćanja naknade za korištenje mreže za hidroelektrane tijekom crpnog rada ne bi bilo u skladu sa ZOTEE.</p> <p>Članak 46. prijedloga Općih uvjeta uređuje izuzeća u slučaju pružanja pomoćnih usluga kada je korisnik mreže u ulozi pružatelja pomoćne usluge.</p>
Članak 47.	Traži se: stavak o dostavljanju mjernih podataka korisnicima.		Ne prihvaća se ovo je članak o mjerenju, prikupljanju i obrađivanju mjernih podataka,
Članak 48.	Pitanje je da li se radi o podacima u realnom vremenu.		Ne radi se o podacima u realnom vremenu.
Članak 49.	<p>Predlaže se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da korisnik mjernih podataka ima pravo na pristup svim mjernim podacima i/ili na dostavu svih mjernih podataka iz baze mjernih podataka uključujući i za ona mjerna mjesta koja nisu obuhvaćena važećim ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca ali samo za onog korisnika mreže s kojim je korisnik mjernih podataka/opskrbljivač (?) sklopio ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije</li> <li>- eksplicitno navođenje pojma „javnoopravno tijelo“</li> <li>- da se osim pristupa mjernim podacima ne naplaćuje niti dostava mjernih podataka</li> </ul>		<p>Pravo na pristup mjernim podacima podrazumijeva pravo na pristup svim mjernim podacima iz baze mjernih podataka samo onog korisnika mreže s kojim ima sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije.</p> <p>Pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka za mjerna mjesta koja nisu obuhvaćena važećim ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca uređeno je kao izuzetak u stavku 4. ovoga članka.</p> <p>Dostava mjernih podrazumijeva određene troškove i treba se naplaćivati kako se ne bi preekstenzivno koristila. Pristup podacima putem Interneta je modernije rješenje.</p> <p>Nema potrebe za eksplicitnim navođenjem javnoopravnih tijela.</p>
Članak 50.	Predlagatelj smatra da opskrbljivač može dostaviti samo podatke sa kojima raspolaže, a što kod razdvojenih računa nije moguće.	Članak 50 mijenja se i glasi: Opskrbljivač je dužan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev podatke o prodanoj električnoj energiji te podatke o ostvarenim cijenama električne energije zbirno na razini obračunskih mjernih mjesta po kategorijama i tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije.	Prema ovoj odredbi opskrbljivač je dužan zbirno na razini OMM;-ova po kategorijama i tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos/distribuciju dostaviti ostvarenja u energiji i ostvarenim cijenama. Smatramo da opskrbljivač ima tražene podatke. Zbog preciznosti izraz "mjerni podaci" mijenja se izrazom "podatke o prodanoj električnoj energiji".
Članak 51.	Predlaže se brisanje riječi "agregiranih" u stavku 3.		Došlo bi do zagušenja podacima o malim kućnim elektranama. Nije zabranjeno da se operatore dogovore i drugačije.
Članak 52.	<p>Traži se pojašnjenje na što se odnosi polugodišnje obračunsko razdoblje.</p> <p>Traži se uvođenje mjesečnog obračunskog razdoblja za sve krajnje kupce.</p>	Dodaje se stavak 3. koji glasi: "Polugodišnje obračunsko razdoblje se odnosi na šest kalendarskih mjeseci i primjenjuje se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo s priključnom snagom do uključivo 22 kW bez daljinskog očitavanja."	U budućnosti će se razmotriti mogućnost uvođenja mjesečnog očitavanja i obračuna svim krajnjim kupcima. Za sada se takva odredba ne će uvoditi zbog povećanih troškova operatoru distribucijskog sustava jer se radi o mjesečnom očitavanju oko 2 milijuna OMM-ova.
Članak 53.	Predlaže se uvođenje obaveze snimanja krivulje opterećenja za sve kupce.		Ta odluka je u nadležnosti Ministarstva.
Članak 55.	Predlaže se uvođenje proizvođača u članak.		Proizvođači za sada ne plaćaju naknadu za korištenje mreže.
Članak 56.	Traži da operator sustava očita brojila na zadnji dan u mjesecu, te ih dostavi opskrbljivačima do 6. dana slijedećeg mjeseca. Nadalje predlažu stavak 2. koji bi definirao da se za ona stanja brojila koja nisu očitavanja na zadnji dan u mjesecu primjeni procjena stanja na taj dan. Ti subjekti smatraju i da je odstupanje od tri dana moguće uvesti, ali ne u Opće uvjete već u mjerna (mrežna) pravila. Također, traži se da se postojećem tekstu članka doda stavak 2. kojim bi se obavezalo operatora da procjeni stanje brojila na zadnji dan u mjesecu.	Članak se mijenja i glasi "Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili kupca s proizvodnim postrojenjem, s izuzetkom krajnjeg kupca iz članka 61. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u kalendarskom mjesecu, s dopuštenim odstupanjem od ± 3 dana."	Zbog proturječnih zahtjeva pojedinih energetske subjekata predloženo je kompromisno rješenje da se očitava na zadnji dan u mjesecu s dozvoljenim odstupanjem od +- 3 dana kako bi opskrbljivači mogli dobiti očitavanja do 6. u mjesecu, a kako bi se krajnjim kupcima obračun u pravilu temeljio na stvarnim očitanjima, a ne na procjenama.
Članak 57.	Više energetske subjekata traži da operator sustava očita brojila na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja, te ih dostavi opskrbljivačima do 6. dana slijedećeg mjeseca. Nadalje predlažu stavak 2. koji bi definirao da se za ona stanja brojila koja nisu očitavanja na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja primjeni procjena stanja na taj dan. Ti subjekti smatraju i da je odstupanje od 15 dana preveliko te da se i ti podaci moraju dostaviti opskrbljivačima do 6..	Članak se mijenja i glasi: "Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce iz članka 61. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja s dopuštenim odstupanjem od -10/+5 dana."	Zbog proturječnih zahtjeva pojedinih energetske subjekata predloženo je kompromisno rješenje da se očitava na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja s dozvoljenim odstupanjem od - 10 i +5 dana kako bi opskrbljivači mogli dobiti očitavanja do 6. u mjesecu, a kako bi se krajnjim kupcima obračun u pravilu temeljio na stvarnim očitanjima, a ne na procjenama.

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
	Jedan energetska subjekt želi da se postojećem tekstu članka doda stavak 2. kojim bi se obavezalo operatora da procjeni stanje brojila na zadnji dan u mjesecu.		
Članak 60.	Predlaže se da se privremena obustava najavi te da se obveza ugradnje naprednog brojila svede na mogućnost.	Na kraju stavka (5) briše se „bez prethodne najave“.	Operator sustava dužan je očitati brojilo. Uzastopne procjene nisu dopuštene. U slučaju nedostupnosti treba osigurati daljinsko očitavanje.
Članak 62.	Traži se: da se obriše procjena proizvodnje, da se stavi "prethodno odgovarajuće" u stavak 4.	U stavku 4. iza riječi „prethodnom“ dodati riječ „odgovarajućem“.	Ako nije dostupan podatak o proizvedenoj energiji, treba ga procijeniti.
Članak 63.	Predlaže se definiranje kriterija određivanje potrošnje tipičnih kupaca te pravila određivanja predviđenih mjesečnih potrošnja. Predlaže se da kupac može mijenjati iznos mjesečni potrošnja.	Članak se mijenja i glasi: (1) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem predviđenu potrošnju za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju na temelju potrošnje iz prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja. (2) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem za kojeg ne postoje podaci iz prethodnih obračunskih razdoblja predviđenu potrošnju za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava u dogovoru s krajnjim kupcem na temelju prosječne potrošnje krajnjih kupaca sličnih značajki potrošnje, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja. (3) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem iznose predviđenih mjesečnih potrošnji određuje operator distribucijskog sustava na temelju predviđene potrošnje za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja. (4) Krajnji kupac može putem svog opskrbljivača od operatora distribucijskog sustava zatražiti promjenu predviđene potrošnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te predviđenu mjesečnu potrošnju iz stavka 3. ovog članka, a operator distribucijskog sustava dužan mu je to omogućiti.	
Članak 64.	Predlaže se da opskrbljivač i krajnji kupac mogu dogovoriti drugačiji iznos mjesečnih novčanih obveza.		Opskrbljivač krajnjem kupcu treba naplatiti energiju iz predviđene mjesečne potrošnje.
Članak 66.	Predlaže se brisanje članka jer je problematika riješena u ZOIEVUK. Predlaže se dopuna članka u smislu sprječavanja zloraba stjecanja statusa korisnika postrojenja za samoopskrbu.		Ovim člankom pojašnjavaju odredbe ZOIEVUK koje nisu dovoljno jasno napisane, a vezane su uz obračun naknade za korištenje mreže. Sprječavanje zloraba predmet je ZOIEVUK-a.
Članak 68.	Predlaže se: - provjeriti utjecaj roka plaćanja računa u ugovoru između HEP-ODS-a i opskrbljivača na rok plaćanja naknade za korištenje mreže u ugovoru između HOPS-a i HEP-ODS-a - konceptijska promjena akontacijskog sustava tj. prelazak na akontacijski sustav s 5 rata i završnim obračunom za šestomjesečno razdoblje te u tom smislu promjena očitavanja šestomjesečnog obračunskog razdoblja (na isteku kalendarskog šestog mjeseca) i obveza operatoru sustava da opskrbljivačima dostavi obračunske podatke najkasnije do 5. u mjesecu nakon završetka obračunskog razdoblja - u stavku 4. umjesto "obavezno je navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa" propisati "obavezno je navesti očekivani mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa" - dopuniti članak propisivanjem obveze operatoru sustava da opskrbljivaču dostavi podatak o mjesecu i godini sljedećeg očitavanja kod krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim razdobljem - definirati vremenski rok ("bez odgađanja") u kojem je krajnji kupac obavezan obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača da nije zaprimio račun	Djelomično prihvaćeno: Stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase: "(5) Ako krajnji kupac s mjesečnim obračunskim razdobljem u roku od 15 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 65. ovih Općih uvjeta, o tome će <b>bez odgađanja</b> obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade. (6) Ako krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 67. ovih Općih uvjeta, o tome će <b>bez odgađanja</b> obavijestiti opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez naknade."	Za promjenu datuma dospijeća mjesečne novčane obveze u odnosu na trenutačno stanje (pomicanje na najranije 5. u mjesecu za prethodni mjesec) u prijedlogu Općih uvjeta dano je razdoblje prilagodbe jer u skladu s člankom 121. prijedloga Općih uvjeta odredbe članka 68. stupaju na snagu 1. siječnja 2021.  Pojam "očekivani mjesec i godina izdavanja sljedećeg računa" nije prihvatljiv sa stajališta zaštite krajnjih kupaca.
Članak 69.	Predlaže se: - u stavku 1. propisati izdavanje opomene kao mogućnost, a ne kao obvezu operatora sustava i /ili opskrbljivača - preciznije definiranje pojmova "kod prvih poteškoća", "izravno pristupiti", "individualizirani savjet", "pomoć za podmirenje računa" itd. odnosno promjena stavka 2. na način da se izbjegne upotreba nekih od navedenih pojmova - kroz cijeli propis provjeriti/uskladiti pojmove "mjesečna novčana obveza" i "novčana obveza" - dodavanje novog stavka koji uređuje da operator sustava i/ili opskrbljivač može nastavak opskrbe električnom energijom uvjetovati instrumentom osiguranja plaćanja ili plaćanjem unaprijed novčane obveze u određenom iznosu za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo koji nije uredan platitelj unutar razdoblja od 6 mjeseci		Stavak 1. je obveza i odnosi se na sve krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem a ne samo na krajnje kupce s polugodišnjim obračunskim razdobljem.  "Mjesečna novčana obveza" definirana je u članku 2. prijedloga Općih uvjeta kao pojam koji se odnosi na kupca iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem.  Instrument osiguranja plaćanja, plaćanje obveze unaprijed i ostalo predloženo je predmet ugovora između krajnjeg kupca (iz kategorije poduzetništvo) i opskrbljivača odnosno operatora sustava.  Pojmovi "kod prvih poteškoća", "izravno pristupiti", "individualizirani savjet" itd. u skladu su s preporukom pučke pravobraniteljice u cilju zaštite krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.
Članak 70.	Predlaže se promjena sadržaja računa u smislu: - propisivanja manje stavki, - primjenjivosti pojedinih stavaka dodavanjem riječi "ako je primjenjivo" - brisanje određenih podstavaka (koji su propisani drugim propisom, usklađivanje s GDPR-om i sl.)	Pojašnjeno je uz svaku stavku na koju vrstu računa se odnosi.	Sve stavke su potrebne zbog potreba razvidnosti obračuna potrošene električne energije i snage
Članak 72.	Predlaže se da se jedna godina zamjeni s rokom zastare, da se propiše dogovorna metoda te da se na čeka šest mjeseci ako nema prethodnih podataka.	Članak se mijenja i glasi: "(1) U slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih podataka korisnika mreže, operator sustava dužan je odrediti mjerne podatke za obračun u skladu s odredbama ovoga članka te napraviti ponovni obračun za obračunska razdoblja na koja se utvrđena pogreška odnosi, ali najduže za razdoblje do godine dana roka zastare od dana utvrđene pogreške, te o tome u roku od osam	

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVACENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVACENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVACENO
		radnih dana od dana ponovnog obračuna obavijestiti korisnike mjernih podataka koji su dužni korisniku mreže ispostaviti ispravljene račune. (2) U slučaju neispravnog registriranja električne energije, ako se količina isporučene električne energije i snage ne može utvrditi na temelju registriranih podataka iz brojila, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema prvom prethodnom dostupnom odgovarajućem istom obračunskom razdoblju iz prethodnih godina kada je registriranje bilo ispravno, osim ako operator sustava na zahtjev korisnika mreže utvrdi da u razmatranom razdoblju, uslijed izmijenjenih okolnosti koje su utjecale na isporuku električne energije, nije primjereno procjenu temeljiti na prvom prethodnom istom dostupnom odgovarajućem obračunskom razdoblju iz prethodnih godina kada je registriranje bilo ispravno. (3) U slučaju neispravnog upravljanja tarifama količina isporučene električne energije za višu i nižu dnevnu tarifu određuje se iz omjera količina električne energije više i niže dnevne tarife iz prvog prethodnog dostupnog odgovarajućeg istog obračunskog razdoblja iz prethodnih godina u kojem je upravljanje tarifama ispravno radilo. (4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako količinu isporučene električne energije i snage nije moguće odrediti na temelju podataka iz prvog prethodnog dostupnog odgovarajućeg istog obračunskog razdoblja iz prethodnih godina, vrijednost mjernih podataka za obračun određuje se na temelju potrošnje iz prvog sljedećeg mjeseca podataka iz prvog istog obračunskog razdoblja koje slijedi nakon otklanjanja pogreške. (5) U slučaju pogrešno utvrđene obračunske konstante mjernih transformatora, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema ispravnoj obračunskoj konstanti mjernih transformatora. (6) U slučaju pogrešnog očitavanja stanja brojila količina isporučene električne energije i snage određuje se na temelju ponovnog očitavanja stanja brojila koje provodi operator sustava."	
Članak 73.	Predlaže se da se doda stavak kojim se propisuje da je mjerna oprema u pravilu u vlasništvu operatora,		Operatori održavaju mjernu opremu temeljem propisa..
Članak 76.	Predlaže se promjene pojedinih stavaka u cilju jasnijeg definiranja obveze ugradnje brojila s daljinskim očitanjem i raspoređivanja krajnjih kupaca u tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne radne snage te usklađivanja ovoga članka s člankom 43. prijedloga Općih uvjeta.	Prihvata se primjedba vezana uz stavak 5. tako da isti sada glasi: "(5) Nakon ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka, obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem s priključnom snagom većom 22 kW raspoređuje se u tarifni model Crveni."	Ne prihvaća se primjedba za stavak 1., 2. i 3. jer je plan zamjene brojila poslovna odluka i plan ODS-a kako će provesti svoj posao u ovom segmentu obaveza, a ugradnja brojila iz članka 76. prijedloga Općih uvjeta i naprednih brojila u interesu je ODS-a jer će se time poboljšati poslovni procesi ODS-a.
Članak 77.	Predlaže se da krajnji kupac ne mora imati pristanak opskrbljivača za ugradnju naprednog brojila.	Stavak 1. mijenja se i glasi: "Operator sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca ili na zahtjev opskrbljivača uz pristanak krajnjeg kupca ugraditi napredno brojilo, u skladu s tehničkim zahtjevima koje određuje operator sustava."	
Članak 80.	Traži se reguliranje slučaja kada kupac koji iz kategorije poduzetništva samostalno odabere korištenje zajamčene usluge opskrbe.  Traži se da se razmotri način evidentiranja neovlašteno potrošene električne energije.  Traži se odredba koja regulira slučaj kada krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.  Traži se reguliranje slučajeva kada krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem mreže neovlašteno troši električnu energiju na više od jednog od navedenih načina.	U stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi: "krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 92. i 100. ovih Općih uvjeta ili troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi krajnjeg kupca."  Dodaje se članak 88.a koji glasi : "Članak 88.a U slučaju neovlaštene potrošnje ostvarene istovremeno na dva ili više načina iz članka 80. stavka 1. ovih Općih uvjeta, naknada za neovlaštenu potrošnju izračunava se pojedinačno za svaki utvrđeni način neovlaštene potrošnje, a primjenjuje se ona naknada za neovlaštenu potrošnju najvišim iznosom (bez kumulativnog učinka)."	Prema ZOTEE-u krajnji kupac ne može samostalno odabrati korištenje zajamčene opskrbe.  Neovlašteno potrošena električna energija smatra se gubicima električne energije.
Članak 81.	Predlaže se pojašnjenje tko naplaćuje naknadu za neovlaštenu potrošnju.  Traži se pojašnjenje o čijem se trošku ugrađuje napredno brojilo.  Traži se mogućnost da operator premjesti OMM-a.	Stavak 1. mijenja se i glasi: "Račun za naknadu za neovlaštenu potrošenu električnu energiju iz članaka 82.82., 83.83., 87.87. i 88.88. ovih Općih uvjeta i/ili troškove iz članaka 85.85. i 86.86. ovih Općih uvjeta izdaje i naplaćuje operator sustava."  Stavak 3. mijenja se i glasi: "U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem na niskom naponu operator sustava može o svom trošku premjestiti obračunsko mjerno mjesto i/ili o svom trošku ugraditi napredno brojilo na obračunskom mjernom mjestu, a krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem dužan mu je to omogućiti, pri čemu troškove nastale iza mjesta razgraničenja snosi krajnji kupac ili kupac s vlastitom proizvodnjom."	
Članak 83.	Traži se primjena koeficijenta u iznosu 0,5.		U članku se javlja više koeficijenata pa nije jasno na koji se koeficijent primjedba odnosi.
Članak 84.	Traži se naplata naknade u slučaju neovlaštenog utjecaja na upravljanje tarifama.		Buduci da sva potrošnja električne energije izmjerena, a na temelju prijašnjih obračunskih razdoblja moguće rekonstruirati potrošnju u VT i NT, nema potrebe da se naplaćuje naknada za neovlaštenu potrošnju. Opskrbljivač će izdati novi račun na temelju ispravljenih mjernih podataka. Problem utjecaja na tarife može se riješiti ugradnjom naprednog brojila.
Članak 87.	Traži se mogućnost isključenja krajnjeg kupca i u slučajevima kada troši električnu energiju mimo postojeće mjerene opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad te kada troši energiju preko brojila ili ostale mjerene opreme nakon privremene obustave isporuke električne energije, odnosno kada troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.	U članku 92.stavku 1. između podstavaka 8. i 9. umeće se podstavak koji glasi: "krajnji kupac je neovlašteno trošio električnu energiju u skladu s člankom 80. stavkom 1. podstavcima 1. i 6.,"	

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
Članak 88.	Traži se pojašnjenje pojma "naknada za opskrbu."	Stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: *(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao zbroj naknade za korištenje mreže i naknade za opskrbu električnom energijom. (3) Naknada za korištenje mreže iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju neovlašteno potrošene električne energije i snage iz stavka 1. ovoga članka i odgovarajućih tarifnih stavki u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije. (4) Naknada za opskrbu električnom energijom iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi pomnoženoj s koeficijentom 1,25."	
Članak 90.			Navedena odredba je iz važećih Općih uvjeta i nisu zabilježene poteškoće u primjeni.
Članak 92.	Traži se dodatak privremene obustave zbog neovlaštene potrošnje i obaveza isključivanja po nalogu opskrbljivača	Djelomično prihvaćeno.  Stavak 2. mijenja se i glasi: *(2) Privremena obustava isporuke električne energije <b>će se</b> nakon prethodne obavijesti, kao krajnja mjera, provesti i na zahtjev opskrbljivača ako krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 69. ovih Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze opskrbljivaču."	Ne prihvaća se primjedba na stavak 1. podstavak 4. Predmetna odredba predložena je u cilju zaštite krajnjih kupaca na temelju dosadašnjeg iskustva iz prakse.  U članku 67. stavku 2. radi se o računu ispostavljenom na temelju polugodišnjeg obračuna.  Nije prihvatljivo <b>općenito</b> definirati mjeru privremene obustave električne energije u slučaju neovlaštene potrošnje električne energije jer su definirani različiti slučajevi neovlaštene potrošnje i za njih različite mjere i postupanja operatora sustava U stavku 1. podstavku 11. nije važno da li se nešto ugrađuje isključivo za vlastite potrebe već radi li u paraleli s mrežom i ima li utjecaja na mrežu te time podliježe odobrenju operatora sustava.
Članak 95.	Traži se skraćivanje roka za provođenje privremene obustave i dostava obavijesti u slučaju neizvršenja privremene obustave.		Predloženi rok od 30 dana omogućuje operatoru sustava da izvrši privremenu obustavu isporuke električne energije obzirom na odredbu koja propisuje kada ne može započeti privremena obustava isporuke električne energije (čl. 97. prijedloga Općih uvjeta) i odredbu o obvezi operatora sustava da prethodno obavijesti korisnika mreže o privremenoj obustavi isporuke električne energije (čl. 98. prijedloga Općih uvjeta).  Nije potrebno dodavati stavak 3. jer je uređeno u čl. 106. st. 2. prijedloga Općih uvjeta. Članak 95. prijedloga Općih uvjeta omogućuje kontinuirano podnošenje zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije i kontinuirano provođenje zahtjeva (nije više vezano uz kalendarski mjesec i fiksne datume unutar kalendarskog mjeseca).
Članak 96.	Traži se da u slučaju neuspjeha privremene obustave operator o svom trošku ugradi napredno brojilo korisniku.		Ne prihvaća se jer je ugradnja naprednog brojlila samo jedna od mogućnosti.
Članak 97.	Predlaže se da se dodaju i neradni dani.	Iza riječi „blagdan“ i „blagdana“ dodati riječi „/neradni dan“ i „/neradnog dana“	
Članak 99.	Traži se dopuna stavka 1. u pogledu viška električne energije u sustavu.  Traži se mogućnost privremene obustave isporuke električne energije bez najave kada korisnik mreže izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže te u nekim slučajevima neovlaštene potrošnje električne energije.	U članku 99. stavku 1. podstavku 4. ispred riječi "manjka" dodaje se "viška ili".  U članku 92. stavku 1. dodaje se podstavak koji glasi "kada krajnji kupac izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže."  U članku 93. dodaje se podstavak koji glasi "kada proizvođač izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže."	U slučajevima neovlaštene potrošnje električne energije predviđena je privremena obustava isporuke električne energije propisana člancima 92. i 93.
Članak 100.	Traži se dodavanje novih stavaka kojima bi se dodavale nove izjave koje bi trebao dati podnositelj zahtjeva.		Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje novog stavka 3.a jer ne doprinosi poboljšanju postupanja, nepotrebno opterećuje korisnika mreže i otežava podnošenje zahtjeva (to što se traži može biti dio na obrascu zahtjeva za privremenu obustavu koji korisnik mreže ionako potpisuje).  Ne prihvaća se prijedlog dodavanja novog stavka 6.a jer sud odlučuje o tome da li je zahtjev za privremenu obustavu električne energije podnesen u cilju smetanja posjeda treće osobe.
Članak 101.	Traži se pozicioniranje ovog članka na mjesto iza članka 106. Nadalje traži se da se u troškove ponovne uspostave ubace i troškovi stvaranja tehničkih uvjeta u mreži. Traži se i jednoznačno definiranje plaćanja mrežarine za obračunska mjerna mjesta gdje je privremeno obustavljena isporuka.	Djelomično prihvaćeno, cijeli članak treba prebaciti u drugo poglavlje iza članka 106.	U troškove ponovne uspostave isporuke električne energije nakon privremene obustave na zahtjev korisnika mreže ne mogu se uključiti i troškovi stvaranja tehničkih uvjeta u mreži jer se ovdje ne radi o novom priključku već o ponovnoj uspostavi isporuke električne energije za koju se mogu naplatiti samo stvarni troškovi ponovne uspostave isporuke električne energije prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava (uređeno člankom 105. stavkom 1. prijedloga Općih uvjeta). Za ovaj su priključak već jednom plaćeni troškovi priključenja koji obuhvaćaju i troškove stvaranja uvjeta u mreži.  Naknada za obračunsko mjerno mjesto se naplaćuje dok je važeći ugovor o korištenju mreže. Ako ugovor nije važeći, naknada se ne može naplaćivati. Ovo bi operatori trebali definirati u ugovorima o korištenju mreže.

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
Članak 102.	<p>U članku 102. predlaže se dodati novi stavke 3., 4., 5. i 6. koji glase:</p> <p>(3) U slučaju da je postojeći korisnik mreže podnio zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže, a za koji se naknadno utvrdi da je podnesen u cilju smetanja posjeda, posjednik građevine ili dijela građevine je na temelju obavijesti i dokaza o pravu na posjed dužan s operatorom sustava sklopiti ugovor o korištenju mreže na određeno vrijeme i ugovor o opskrbi krajnjeg kupca na određeno vrijeme.</p> <p>(4) U slučaju da je postojeći korisnik mreže podnio zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije, a za koji se naknadno utvrdi da je podnesen u cilju smetanja posjeda, posjednik građevine ili dijela građevine je na temelju obavijesti i dokaza o pravu na posjed dužan s operatorom sustava sklopiti ugovor o korištenju mreže na određeno vrijeme i ugovor o opskrbi krajnjeg kupca na određeno vrijeme, pri čemu će se posjednika smatrati privremenim korisnikom mreže.</p> <p>(5) U slučaju da je posjednik građevine ili dijela građevine od nadležnog suda ishodio izdavanje privremene mjere kojom se operatoru sustava nalaže ponovna uspostava i/ili zabranjuje privremena obustava isporuke električne energije, podneseni prijedlog za donošenje privremene mjere smatra se zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi krajnjeg kupca na određeno vrijeme.</p> <p>(6) Postojanje okolnosti iz slučajeva iz stavaka 1. do 5. ovog članka ne isključuje pravo odnosno obavezu operatora sustava da izvrši privremenu obustavu isporuke električne energije sukladno odredbama članaka 92. i 99. ovih Općih uvjeta.</p> <p>Obrazloženje: Potrebno je ugovorno regulirati odnos s posjednikom građevine ili dijela građevine za koju je podnesen zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije, zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže i/ili ugovora o opskrbi krajnjeg kupca odnosno s podnositeljem zahtjeva za izdavanje privremene mjere kojom se zabranjuje izvršenje obustave isporuke električne energije ili nalaže ponovna uspostava isporuke električne energije, a sve kako se za troškove korištenja električne energije ne bi teretilo osobu koja taj trošak ne generira, odnosno kako bi se teretilo stvarnog kupca.</p>	<p>Članak 102.</p> <p>(1) Ako se na obračunskom mjernom mjestu uredno podmiruju dospjele novčane obveze za električnu energiju, privremena obustava isporuke električne energije iz članka 100. stavka 1. ovih Općih uvjeta ne smije se provoditi u cilju smetanja posjeda osobe koja ima valjanu pravnu osnovu za korištenje građevine ili dijela građevine.</p> <p>(2) U slučaju da se naknadno utvrdi da je privremena obustava isporuke električne energije bila u cilju smetanja posjeda osobe koja ima pravo korištenja građevine ili dijela građevine pri čemu su uredno podmirivane dospjele novčane obveze za električnu energiju, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije.</p> <p>(3) Ako se odlukom suda o određivanju privremene mjere naloži operatoru sustava ponovna uspostava isporuke električne energije, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije, kao i: - izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te - obavijestiti opskrbljivača, koji će izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.</p> <p>(4) Ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 3. ovoga članka raskidaju se prestankom važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka.</p> <p>(5) O prestanku važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka operator sustava obavještava opskrbljivača te se daljnji postupak provodi primjenom odredbi članka 12. stavaka 5.-9. ovih Općih uvjeta.</p> <p>(6) Ako se odlukom suda iz stavka 3. ovoga članka naloži operatoru sustava ponovna uspostava isporuke električne energije na obračunskom mjernom mjestu za koje ne postoji ugovor o korištenju mreže, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku električne energije pri čemu je odluka suda osnova za evidentiranje krajnjeg kupca / korisnika mreže."</p> <p>Komentar na stavak 2. Ovdje štiti posjednika od fiktivnog smetanja posjeda privremenom obustavom isporuke električne energije dok se ne diramo u pravo vlasnika koje je iznad prava posjednika da sklopi i raskine ugovor o korištenju mreže. U slučaju kada posjednik uredno podmiruje račune i ima valjanu pravnu osnovu, a HEP-ODS mu obustavi isporuku električne energije te krajnji kupac raskine ugovor o korištenju mreže; upućivat ćemo stranke na sudski spor i ishodište privremene mjere.</p>	
Članak 103.	Traži se da korisnik mreže pri dostavi zahtjeva za ponovnu uspostavu isporuke dostavi i kontakt podatke kako bi je operator mogao i provesti.	Stavak 4. mijenja se tako da glasi: "(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokaze o prestanku razloga zbog kojih je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije i kontakt podatke potrebne operatoru sustava za provedbu zahtjeva."	
Članak 104.	Predlaže se da operator bez odgađanja dojavu stanja brojila te da se uvede iznimka kada sud naredi ponovno uključenje		
Članak 105.	Traži se da se produlji rok za otkazivanje privremene obustave na 7 dana i traži se da se dopuni stavak 1. na način da se obaveže posjednik na plaćanje ponovne uspostave isporuke.		Ne prihvaća se. Rok od 30 dana za operatora sustava je najduži rok, ovisno o broju zahtjeva i proceduri izdavanja obavijesti o privremenoj obustavi u nekom roku prije stvarne obustave, aktivnosti treba započeti odmah po primitku zahtjeva. Ako bi se prihvatila mogućnost otkaza u roku 7 dana, tada se prvih sedam dana ne bi poduzimale nikakve aktivnosti.
Članak 109.	Traži se pojašnjenje ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora		To su oni koji mogu potpisati Ugovor o opskrbi.
Članak 112.	<p>U stavku 1. iza riječi "članaka" predlaže se dodati "10. stavak 10. i 11., 11. stavak 10. i 11., 12. stavak 8. i 9., 13. stavak 7. i 8., 33. stavak 10. i 11., 34. stavak 7. i 8."</p> <p>Predlaže se zamijeniti "15" sa "20"</p>	<p>U stavku 1. iza riječi „članaka“ dodaje se „10. stavak 10. i 11., 11. stavak 10. i 11., 12. stavak 8. i 9., 13. stavak 7. i 8., 33. stavak 10. i 11., 34. stavak 7. i 8.“.</p> <p>U stavku 1. „15“ se zamjenjuje s „20“.</p> <p>Stavak 1. glasi: "(1) Krajnji kupac može podnijeti prigovor na račune iz članaka 10. stavak 10. i 11., 11. stavak 10. i 11., 12. stavak 8. i 9., 13. stavak 7. i 8., 33. stavak 10. i 11., 34. stavak 7. i 8., 65. i 67. ovih Općih uvjeta u roku od 15 20 dana od dana izdavanja računa.</p>	
Članak 114.	Traži se jasnije definiranje pojedinih odredbi.	<p>Prihvaća se.</p> <p>Stavak 3 – brisati tekst „posredno ili neposredno odgovaranje krajnjih kupaca od promjene opskrbljivača“</p> <p>Stavak 4 – brisati tekst iza riječi „opskrbljivača“</p> <p>Stavak 5. - iza riječi dužan dodati „ako je primjenjivo“</p>	
Članak 116.	Predlaže se da se osim mjerne opreme obuhvate i dijelovi mreže.	Članak se mijenja i glasi: "(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima, dijelovima priključaka i, mjernom opremom i dijelovima mreže, izgrađenim do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik građevine ili dijela građevine, sve do dana preuzimanja od strane operatora sustava.	

	SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA (članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)	PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom / PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje obrazloženje postupanja	NIJE PRIHVAĆENO
		(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka te dijelova mreže iz stavka 1. ovoga članka dužan ih je održavati o svom trošku, sve do dana njihova preuzimanja od strane operatora sustava."	
Članak 117.	Predlaže se novi tekst članka s proširenim djelovanjem.	<p>Članak se mijenja i glasi:</p> <p>„(1) Ako ni operator distribucijskog sustava ni krajnji kupac u svojoj dokumentaciji nemaju podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna snaga obračunskog mjernog mjesta određuje se na sljedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s izravnim mjerenjem, bez mjerenja obračunske vršne radne snage priključna snaga iznosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),</li> <li>- 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),</li> </ul> </li> <li>- za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu sa mjerenjem obračunske vršne radne snage i obračunska mjerna mjesta na srednjem naponu prema najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi koja je izmjerena na obračunskom mjernom mjestu kupca od 01.01.2010.,</li> <li>- za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu sa izravnim mjerenjem i mjerenjem obračunske vršne radne snage gdje ne postoji podatak o najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 01.01.2010. priključna snaga iznosi 80% snage koja se određuje množenjem vrijednosti nazivne struje vodiča priključka s nazivnim naponom mreže uz primjenu faktora snage <math>\cos j = 0,95</math>, a ne više od 50 kW,</li> <li>- za obračunska mjerna mjesta s poluizravnim mjerenjem na niskom naponu gdje ne postoji podatak o najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 01.01.2010. priključna snaga iznosi 80% snage dobivene temeljem podatka o nazivnoj vrijednosti strujnih mjernih transformatora uz primjenu faktora snage <math>\cos j = 0,95</math> a ne više od 100 kW,</li> <li>- za obračunska mjerna mjesta s neizravnim mjerenjem na srednjem naponu gdje ne postoji podatak o najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 01.01.2010., priključna snaga iznosi 80% instalirane snage energetskih transformatora u postrojenju kupca uz primjenu faktora snage <math>\cos j = 0,95</math>.</li> </ul> <p>(2) Utvrđena priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. točkama 2., 3., 4. i 5. ovoga članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka uključujući i mjernu opremu.</p> <p>(3) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog sustava u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.</p>	
Članak 118.			<p>Ne prihvaća se propisivanje jednog istog roka svima za usklađenje s Općim uvjetima. Rokovi su namjerno razdvojeni kako bi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prvo, u kraćem roku (3 mjeseca), operatori sustava uskladili s Općim uvjetima uvjete za korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka i javno ih objavili (učinili javno dostupnima korisnicima mjernih podataka) - bez ovoga korisnici mjernih podataka ne mogu znati s čim će usklađivati svoje računalne aplikacije</li> <li>- zatim bi prema javno objavljenim uvjetima operatora sustava korisnici mjernih podataka (i operatori sustava) uskladili svoje računalne aplikacije s tim uvjetima</li> </ul> <p>Rok za usklađivanje računalnih aplikacija i operatora sustava i korisnika mjernih podataka je isti (1.1.2021.) - u tom roku operator sustava morao bi predvidjeti i osigurati testno razdoblje u kojem bi se međusobno uskladile računalne aplikacije operatora sustava i korisnika mjernih podataka te provjerilo njihovo funkcioniranje kako bi "obje strane" bile usklađene i spremne u istom trenutku</p> <p>Konstruktivan i odgovoran pristup obavljanju poslova operatora sustava podrazumijeva moderno i učinkovito organiziranje i provođenje postupaka propisanih Općim uvjetima koje se temelji na uporabi, u najvećoj mogućoj i razumnoj mjeri, modernih tehnologija koje omogućuju brzu, učinkovitu, pouzdanu itd. komunikaciju i odvijanje poslovnih procesa</p> <p>Ne prihvaća se taksativno navođenje svih obrazaca propisanih Općim uvjetima koje su operator sustava i opskrbljivač u obvezi izraditi i objaviti jer nema potrebe za ponavljanjem onoga što je već propisano pojedinim člancima Općih uvjeta</p>
Članak 119.	Predlaže se nakon riječi "Općih uvjeta za", a prije riječi "opskrbu električnom energijom" dodati riječi "korištenje mreže i"	<p>Nakon riječi „Općih uvjeta za“, a prije riječi „opskrbu električnom energijom“ dodaje se riječ „korištenje mreže i“ pa članak glasi:</p> <p>„Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta dovršit će se prema odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj 85/15).</p>	
Članak 121.	Traži se odgoda članaka kojima se reguliraju promjena vlasništva i ustupanja ugovora na način da se to rješava preko operatora sustava i postojećeg opskrbljivača		Nije prihvaćeno, jer bi se time krajnjim kupcima oduzelo pravo na slobodan izbor opskrbljivača.