

## **IZMJENE METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH KORISNIKA MREŽE**

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je donijela Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže („Narodne novine“ broj 51/17 i 31/18).

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (dalje: Metodologija) mora biti usklađena s novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (dalje: Opći uvjeti).

U Općim uvjetima se granica priključne snage za korištenje tarifnog elementa obračunske vršne radne snage povećava s **20 na 22 kW**.

Na temelju analize usklađenosti Metodologije i Općih uvjeta donesene su sljedeće izmjene Metodologije:

- Izmjena definicija jediničnih cijena  $c_{NN1}$ ,  $c_{NN2}$  i naknada za priključenje  $N_{NN1}$  i  $N_{NN2}$  na način da se  $c_{NN1}$  i  $N_{NN1}$  primjenjuju do priključne snage 22 kW, a  $c_{NN2}$  i  $N_{NN2}$  za dio priključne snage veće od 22 kW po obračunskom mjernom mjestu
- Izmjena formule za izračun Naknade za priključenje građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona koja sada glasi:  $N_{NN2} = c_{NN1} \cdot 22 + c_{NN2} \cdot (P - 22)$
- Izmjena iznosa „20 kW“ u „22 kW“ u cijelom tekstu Metodologije.