



21. lipnja 2022.

Priopćenje za javnost sa 22. sjednice Upravnog vijeća HERA-e

Upravno vijeće dalo je suglasnost operatoru terminala za ukapljeni prirodni plin LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom, Zagreb, na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin.

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Orlovnjak za 2021. godinu određena je u iznosu od 50,6 %.

Ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za 2021. godinu iznosi 0,200.