



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: UP/I-034-02/16-31/0006

URBROJ: 371-06-23-17

Zagreb, 26. siječnja 2024.

Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB: 83764654530, na temelju članka 38. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 138/21 i 83/23), na 2. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 26. siječnja 2024. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: UP/I-034-02/23-10/29, urbroj: 371-06-23-8 od 5. rujna 2023. određena je ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za 2022. godinu u iznosu od -0,350.
2. Poziva se trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079 da odmah po dostavi ovoga Rješenja započne korištenje proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb na način da ostvari uštedu primarne energije (UPE) za 2024. godinu u iznosu od 10% ili više.
3. Poziva se trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, da svaki mjesec do 15. dana u tekućem mjesecu dostavlja Hrvatskoj energetskej regulatornoj agenciji mjesečno izvješće o ostvarenju proizvodnje za proizvodno postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za prethodni kalendarski mjesec, počevši s mjesečnim izvješćem za veljaču 2024. godine (koje treba biti dostavljeno do 15. ožujka 2024.) i zaključno s mjesečnim izvješćem za prosinac 2024. godine (koje treba biti dostavljeno do 15. siječnja 2025.).
4. Ako trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079, ne postupi kako je navedeno u točki 2. izreke ovoga rješenja, odnosno ako ušteda primarne energije (UPE) za postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za 2024. godinu bude manja od 10%, Hrvatska energetska regulatorna agencija će, bez daljnjeg upozorenja, pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/06, urbroj: 371-01/16-06 od 26. srpnja 2016.

5. Ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d. i HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
6. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je na 17. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 26. srpnja 2016., donijela Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/06, urbroj: 371-01/16-06, kojim je trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 09518585079 (dalje: HEP-Proizvodnja d.o.o.), steklo status povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb.

Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. dostavilo je HERA-i 24. veljače 2023. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje za 2022. godinu za proizvodno postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb te ga je na zahtjev HERA-e dopunilo 13. srpnja 2023.

HERA je 5. rujna 2023. donijela Rješenje, klasa: UP/I-034-02/23-10/29, urbroj: 371-06-23-8 (dalje: Rješenje o uštedi primarne energije za 2022.) kojim je utvrdila da ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za 2022. godinu iznosi -0,350.

Člankom 34. stavkom 13. točkom 1. i 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je da je povlašteni proizvođač dužan kontinuirano održavati tehničko-tehnološke karakteristike i uvjete korištenja proizvodnog postrojenja i proizvodnih jedinica za koje je stekao status povlaštenog proizvođača te da je dužan ostvarivati uvjete učinkovitosti proizvodnog postrojenja.

Člankom 3. stavkom 4. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15; dalje: Pravilnik) bilo je propisano da visoko učinkovita kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu moraju zadovoljiti uvjet uštede primarne energije od najmanje 10% ($UPE \geq 0,10$). S obzirom na to da je Pravilnik prestao važiti danom stupanja na snagu Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija („Narodne novine“, broj 28/23; dalje: Uredba), odnosno 11. ožujka 2023., to treba napomenuti da je u bitnome ista odredba sadržana u članku 22. stavku 1. Uredbe, kojim je propisano da se visokoučinkovitim kogeneracijama smatraju kogeneracijska postrojenja koja, između ostalih uvjeta, u izvještajnom razdoblju za povlaštene proizvođače ostvaruju uštedu primarne energije od najmanje 10% ($UPE \geq 0,10$).

Člankom 38. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je sljedeće:

„(1) Ako Agencija ili nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti ili nedostatke, odnosno ako se utvrdi privremena nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice na temelju kojih je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, Agencija će rješenjem odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka unutar kojeg je fizička ili pravna osoba kojoj je izdano rješenje dužna otkloniti utvrđene nepravilnosti i nedostatke.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne može biti dulji od šest mjeseci.

(3) Ako fizička ili pravna osoba kojoj je izdano rješenje iz stavka 1. ovoga članka u utvrđenom roku ne otkloni nepravilnosti ili nedostatke utvrđene rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će

ukinuti rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju su utvrđene nepravilnosti ili nedostaci.“

S obzirom da je Rješenjem o uštedi primarne energije za 2022. utvrđeno da postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb nije u 2022. godini zadovoljilo uvjet uštede primarne energije od najmanje 10% ($UPE \geq 0,10$) izvjesno je kako trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. u 2022. godini nije koristilo predmetno proizvodno postrojenje na način da bi isto ostvarilo uvjet uštede primarne energije (UPE) u iznosu propisanom člankom 3. stavkom 4. Pravilnika. Slijedom navedenog, došlo je do nepravilnosti u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja otklanjanje kojih se nametnulo kao uvjet za održavanje na snazi Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02/16-31/06, urbroj: 371-01/16-06 od 26. srpnja 2016.

Imajući u vidu članak 34. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. treba započeti korištenje proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb na način kojem je svrha ostvarenje uštede primarne energije (UPE) za 2024. godinu u iznosu od 10% ili više, pa je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja

Sa svrhom praćenja ostvarenja proizvodnje za proizvodno postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za prethodni kalendarski mjesec, odlučeno je kao u točki 3. izreke ovoga Rješenja.

Nadalje, ušteda primarne energije proizvodnog postrojenja određuje se za razdoblje od jedne godine i to na temelju izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje za proizvodno postrojenje za koje je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, a koje izvješće se HERA-i dostavlja do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Dakle, utvrđivanje je li trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. postupajući u skladu s obvezom iz točke 2. izreke ovoga Rješenja otklonilo nepravilnosti u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb bit će moguće tek nakon što trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. dostavi izvješće o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje za 2024. godinu pa je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 48. Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija propisano je da rješenja vezana za stjecanje, izmjenu i prestanak statusa povlaštenog proizvođača električne energije te utvrđivanje učinkovitosti proizvodnih postrojenja HERA dostavlja ministarstvu nadležnom za energetiku, operatoru tržišta, operatoru prijenosnog sustava i operatoru distribucijskog sustava u roku od osam dana od dana izvršnosti te je stoga odlučeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 6. izreke ovoga Rješenja.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

mr. sc. Željko Vrban, v. r.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.