



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA**

**Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

KLASA: UP/I-034-02/16-31/0006

URBROJ: 371-06-25-41

Zagreb, 16. listopada 2025.

Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB: 83764654530, na temelju članka 11. stavka 1. točke 8. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) i članka 39. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 138/21, 83/23 i 78/25), na 25. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 16. listopada 2025., donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Ukida se Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, KLASA: UPI 034-02/16-31/06, URBROJ: 371-01/16-06 od 26. srpnja 2016.
2. Ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti Ministarstvu gospodarstva, HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d. i HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
3. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je trgovačkom društvu HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB: 0951858507 za postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb izdala Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, KLASA: UPI 034-02/16-31/06, URBROJ: 371-01/16-06 od 26. srpnja 2016. (dalje: Rješenje o stjecanju statusa).

Nadalje, HERA je 26. siječnja 2024. donijela Rješenje o otklanjanju nepravilnosti u ispunjavanju uvjeta korištenja postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb, KLASA: UP/I-034-02/16-31/0006, URBROJ: 371-06-23-17 (dalje: Rješenje o otklanjanju nepravilnosti), kojim je utvrđeno da ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za 2022. godinu iznosi -0,350. zbog čega je trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. pozvano da započne korištenje predmetnog proizvodnog postrojenja na način da ostvari uštedu primarne energije

(UPE) za 2024. godinu u iznosu od 10% ili više. Isto tako, tim je rješenjem trgovačko društvo HEP-Proizvodnja pozvano da svaki mjesec najkasnije do 15. (petnaestog) dana u mjesecu dostavlja HERA-i mjesečno izvješće o ostvarenju proizvodnje za predmetno postrojenje, počevši s izvješćem za veljaču 2024. godine. Konačno, Rješenjem o otklanjanju nepravilnosti upozoreno je trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. da ako ušteda primarne energije (UPE) za postrojenje za 2024. godinu bude manja od 10%, HERA će bez daljnjeg upozorenja pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa.

Isto tako, na temelju Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje za 2023. godinu za postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb, HERA je 30. listopada 2024. donijela Rješenje, KLASA: UP/I-034-02/24-10/33, URBROJ: 371-06-24-4 (dalje: Rješenje o uštedi primarne energije za 2023.) kojim je utvrdila da ušteda primarne energije (UPE) u predmetnom postrojenju za 2023. godinu iznosi -0,344.

Također, na temelju Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje za 2024. godinu za postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb, HERA je 10. listopada 2025. donijela Rješenje, KLASA: UP/I-034-02/25-10/35, URBROJ: 371-06-25-4 (dalje: Rješenje o uštedi primarne energije za 2024.) kojim je utvrdila da ušteda primarne energije (UPE) u postrojenju za 2024. godinu iznosi -0,375.

Člankom 34. stavkom 13. točkom 1. i 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 138/21, 83/23 i 78/25; Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji), propisano je da je povlašten proizvođač dužan kontinuirano održavati tehničko-tehnološke karakteristike i uvjete korištenja proizvodnog postrojenja i proizvodnih jedinica za koje je stekao status povlaštenog proizvođača te da je dužan ostvarivati uvjete učinkovitosti proizvodnog postrojenja.

Člankom 38. stavkom 1. i 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je da ako HERA ili nadležna inspekcija utvrdi nepravilnosti ili nedostatke, odnosno ako se utvrdi privremena nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice na temelju kojih je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, HERA će rješenjem odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ili nedostataka unutar kojeg je fizička ili pravna osoba kojoj je izdano rješenje dužna otkloniti utvrđene nepravilnosti i nedostatke, a koji rok ne može biti duži od 6 mjeseci. Stavkom 3. istoga članka Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je da ako fizička ili pravna osoba kojoj je izdano rješenje iz stavka 1. toga članka u utvrđenom roku ne otkloni nepravilnosti ili nedostatke utvrđene rješenjem iz stavka 1. toga članka, HERA će ukinuti rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju su utvrđene nepravilnosti ili nedostaci.

Člankom 39. stavkom 1. točkom 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji propisano je da će HERA ukinuti rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, ako povlašten proizvođač ne ostvaruje uvjete učinkovitosti proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice.

Iz naprijed navedenoga proizlazi da trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. nije kontinuirano održavalo tehničko-tehnološke karakteristike i uvjete korištenja proizvodnog postrojenja te da nije ostvarivalo uvjete učinkovitosti proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb za koje je steklo status povlaštenog proizvođača, iz kojeg razloga je HERA istom društvu Rješenjem o otklanjanju nepravilnosti, odredila rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno pozvala ga da započne korištenje proizvodnog postrojenja naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb na način da ostvari uštedu primarne energije (UPE) za 2024. godinu u iznosu od 10% ili više, uz upozorenje da će u suprotnom pokrenuti postupak ukidanja Rješenja o stjecanju statusa.

Budući da iz Rješenja o uštedi primarne energije za 2023. i Rješenja o uštedi primarne energije za 2024. proizlazi da trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. nije otklonilo utvrđene nepravilnosti za proizvodno postrojenje naziva Kombi kogeneracijski Blok L snage 100 MWe/80MWt u TETO Zagreb, to je, u skladu s odredbama članka 38. i 39. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, odlučeno kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 48. Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija („Narodne novine“, broj 28/23) propisana je obveza Hrvatskoj energetskej regulatornoj agenciji da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije dostavi ministarstvu nadležnom za energetiku, operatoru tržišta, operatoru prijenosnog sustava i operatoru distribucijskog sustava u roku od osam dana od dana izvršnosti te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovoga Rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja stranci.