



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

KLASA: 029-05/26-01/16

URBROJ: 371-06-26-2

Zagreb, 22. srpnja 2026.

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
22. srpnja 2026. u prostorijama Hrvatske energetske regulatorne agencije,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, s početkom u 10.00 sati

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

doc. dr. sc. Nikola Vištica, predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Zlatko Zmijarević, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing., član Upravnog vijeća

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

dr. sc. Alenka Kinderman Lončarević, članica Upravnog vijeća – opravdano odsutna

g. Dario Karlovčan, dipl. ing., član Upravnog vijeća – opravdano odsutan

Zapisničar:

gđa Ivana Kristić Marković, direktorica Službe za pravne i kadrovske poslove

Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:

dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju – prisutan pod točkama 1.
- 4.

gđa Suada Mustajbegović, v. d. direktorice Sektora za toplinsku energiju – prisutna pod točkama 5.
- 20.

G. Vištica je predložio sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o procijenjenim potrebama za fleksibilnošću
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje mišljenja na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u prijenosnom sustavu za 2025. godinu s projekcijom za 2026. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupuska ulica 4, Zagreb

4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom trgovačkog društva GREEN ENERGY TRADING d.o.o. za usluge, Radnička cesta 34A, Zagreb
5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU povlaštenog proizvođača KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, Ljubešćica
6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva BIOENERGANA BJELOVAR I povlaštenog proizvođača BIO ENERGAN A BJELOVAR d.o.o., Pakračka 12, Bjelovar
7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva ENERGY 9 povlaštenog proizvođača ENERGY 9 d.o.o., Trg svetog Josipa 10, Slatina
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na drvenu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE povlaštenog proizvođača MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje 58, Žakanje
9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWe povlaštenog proizvođača Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta I. 4, Grubišno Polje
10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje povlaštenog proizvođača BE-TO BRINJE d.o.o., Lučane 59, Brinje
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac povlaštenog proizvođača BE-TO KARLOVAC d.o.o., Oranice 11, Zagreb
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva BE-TO DRVNI CENTAR povlaštenog proizvođača ŠERIF ENERGETIKA d.o.o., I. Oranički odvojak 4, Zagreb
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., Ulica Žrtava domovinskog rata 74A, Glina
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica povlaštenog proizvođača A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Ulica Antunovac 11A, Virovitica
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, Zagreb
16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva "Projekt SPIN VALIS 1525 kW" povlaštenog proizvođača SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega

17. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin povlaštenog proizvođača MICO d.o.o., Dobra ulica 33, Brijest
18. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase povlaštenog proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška
19. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagorska ulica 1, Zagreb
20. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagorska ulica 1, Zagreb
21. Ostalo

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.

G. Vištica je dao na glasanje sljedeći dnevni red:

1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o procijenjenim potrebama za fleksibilnošću
3. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje mišljenja na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u prijenosnom sustavu za 2025. godinu s projekcijom za 2026. godinu energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4, Zagreb
4. Prijedlog rješenja o zahtjevu za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom trgovačkog društva GREEN ENERGY TRADING d.o.o. za usluge, Radnička cesta 34A, Zagreb
5. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU povlaštenog proizvođača KIRCEK ENERGY d.o.o., Ivanovo polje 1D, Ljubešćica
6. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva BIOENERGANA BJELOVAR I povlaštenog proizvođača BIO ENERGAN A BJELOVAR d.o.o., Pakračka 12, Bjelovar
7. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva ENERGY 9 povlaštenog proizvođača ENERGY 9 d.o.o., Trg svetog Josipa 10, Slatina
8. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na drvenu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE povlaštenog proizvođača MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o., Žakanje 58, Žakanje

9. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWe povlaštenog proizvođača Elektrana Grubišno Polje d.o.o., Poduzetnička cesta I. 4, Grubišno Polje
10. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje povlaštenog proizvođača BE-TO BRINJE d.o.o., Lučane 59, Brinje
11. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac povlaštenog proizvođača BE-TO KARLOVAC d.o.o., Oranice 11, Zagreb
12. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva BE-TO DRVNI CENTAR povlaštenog proizvođača ŠERIF ENERGETIKA d.o.o., I. Oranički odvojak 4, Zagreb
13. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Bioelektrana-toplana Glina povlaštenog proizvođača BE-TO GLINA d.o.o., Ulica Žrtava domovinskog rata 74A, Glina
14. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica povlaštenog proizvođača A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., Ulica Antunovac 11A, Virovitica
15. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW povlaštenog proizvođača UNI VIRIDAS d.o.o., Ulica Franje Petračića 4, Zagreb
16. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva "Projekt SPIN VALIS 1525 kW" povlaštenog proizvođača SPIN VALIS INTERNACIONAL d.o.o., Industrijska 24, Požega
17. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje Hrastin povlaštenog proizvođača MICO d.o.o., Dobra ulica 33, Brijest
18. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvene bio mase povlaštenog proizvođača SAVA d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška
19. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagorska ulica 1, Zagreb
20. Prijedlog rješenja o određivanju ukupne godišnje učinkovitosti za 2025. godinu proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt povlaštenog proizvođača HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagorska ulica 1, Zagreb
21. Ostalo

Dnevni red usvojen je s tri glasa.

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

G. Vištica je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Utvrđeno je da zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 15. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s tri glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O PROCIJENJENIM POTREBAMA ZA FLEKSIBILNOŠĆU

G. Vištica je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA

Donosi se Izvješće o procijenjenim potrebama za fleksibilnošću za Republiku Hrvatsku (*engl. Flexibility Needs Assessment Report for the Republic of Croatia*).

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE MIŠLJENJA NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI OPSKRBE U PRIJENOSNOM SUSTAVU ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2026. GODINU ENERGETSKOG SUBJEKTA HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.D., KUPSKA ULICA 4, ZAGREB

G. Vištica je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeća

ODLUKA

Daje se Mišljenje na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u prijenosnom sustavu za 2025. godinu s projekcijom za 2026. godinu, koje je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji dopisom Klasa: 700/26-15/223, Ur. broj: 3-300-003/DV-26-01, od 27. ožujka 2026

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TRGOVAČKOG DRUŠTVA GREEN ENERGY TRADING D.O.O. ZA USLUGE, RADNIČKA CESTA 34A, ZAGREB

G. Vištica je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Energetskom subjektu GREEN ENERGY TRADING d.o.o., Radnička cesta 34A, Zagreb, MBS: 081220549, OIB: 83800372463, produžuje se dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom, registarski broj: 081220549-1110/23, na razdoblje od 5 (pet) godina, koje se računa od 29. kolovoza 2026.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

5. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA KIRCEK ENERGY D.O.O., IVANOVO POLJE 1D, LJUBEŠČICA

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva ORC KOGENERACIJA NA DRVNU BIOMASU za 2025. godinu određuje se u iznosu 58,2 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

6. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOENERGANA BJELOVAR I POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BIO ENERGANA BJELOVAR D.O.O., PAKRAČKA 12, BJELOVAR

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BIOENERGANA BJELOVAR I za 2025. godinu određuje se u iznosu 51,1 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

7. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ENERGY 9 POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ENERGY 9 D.O.O., TRG SVETOG JOSIPA 10, SLATINA

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva ENERGY 9 za 2025. godinu određuje se u iznosu 53,6 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

8. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA DRVNU BIOMASU 1 MWE MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MAKSIM TRADE ENERGIJA D.O.O., ŽAKANJE 58, ŽAKANJE

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 1 MWe MAKSIM TRADE ENERGIJA - ŽAKANJE za 2025. godinu određuje se u iznosu 54,7 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU "GRUBIŠNO POLJE" 5,0 MWE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRANA GRUBIŠNO POLJE D.O.O., PODUZETNIČKA CESTA I. 4, GRUBIŠNO POLJE

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu „GRUBIŠNO POLJE“ 5,0 MWel za 2025. godinu određuje se u iznosu 51,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA PROJEKT PROIZVODNJE ENERGIJE IZ BIOMASE NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BE-TO BRINJE D.O.O., LUČANE 59, BRINJE

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Projekt proizvodnje energije iz biomase na području općine Brinje za 2025. godinu određuje se u iznosu 58,7 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA ELEKTRANA NA BIOMASU BE-TO KARLOVAC POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BE-TO KARLOVAC D.O.O., ORANICE 11, ZAGREB

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Elektrana na biomasu BE-TO Karlovac za 2025. godinu određuje se u iznosu 56,2 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BE-TO DRVNI CENTAR POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ŠERIF ENERGETIKA D.O.O., I. ORANIČKI ODVOJAK 4, ZAGREB

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BE-TO DRVNI CENTAR za 2025. godinu određuje se u iznosu 66,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOELEKTRANA-TOPLANA GLINA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA BE-TO GLINA D.O.O., ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 74A, GLINA

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioelektrana-toplana Glina za 2025. godinu određuje se u iznosu 54,7 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJA NA BIOMASU 3 MW VIROVITICA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA A&A BIOENERGY VIRO D.O.O., ULICA ANTUNOVAC 11A, VIROVITICA

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na biomasu 3 MW Virovitica za 2025. godinu određuje se u iznosu 52,2 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU "VIRIDAS BIOMASS" 9,99 MW POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA UNI VIRIDAS D.O.O., ULICA FRANJE PETRAČIĆA 4, ZAGREB

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko postrojenje na biomasu „VIRIDAS BIOMASS“ 9,99 MW za 2025. godinu određuje se u iznosu 52,6 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA "PROJEKT SPIN VALIS 1525 KW" POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SPIN VALIS INTERNACIONAL D.O.O., INDUSTRIJSKA 24, POŽEGA

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Projekt SPIN VALIS 1525 kWe za 2025. godinu određuje se u iznosu 54,6 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA BIOPLINSKO POSTROJENJE HRASTIN POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA MICO D.O.O., DOBRA ULICA 33, BRIJEST

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja Bioplinsko postrojenje Hrastin za 2025. godinu određuje se u iznosu 53,9 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA IZGRADNJA KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BAZI IZGARANJA DRVNE BIO MASE POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA SAVA D.O.O., TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1, STARA GRADIŠKA

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase za 2025. godinu određuje se u iznosu 53,2 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKA ELEKTRANA NA KRUTU BIOMASU BE-TO OSIJEK 3 MWE/10 MWT POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA HEP-PROIZVODNJA D.O.O., ZAGORSKA ULICA 1, ZAGREB

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na krutu biomasu BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt za 2025. godinu određuje se u iznosu 78,6 %.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O ODREĐIVANJU UKUPNE GODIŠNJE UČINKOVITOSTI ZA 2025. GODINU PROIZVODNOG POSTROJENJA NAZIVA KOGENERACIJSKA ELEKTRANA NA BIOMASU BE-TO SISAK 3 MWE/10 MWT POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA HEP-PROIZVODNJA D.O.O., ZAGORSKA ULICA 1, ZAGREB

G. Vištica je pozvao gđu Mustajbegović da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.

G. Vištica je zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog da se donese sljedeće

RJEŠENJE

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijska elektrana na biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt za 2025. godinu određuje se u iznosu 57,2%.

Navedeni prijedlog usvojen je s tri glasa.

Završeno u 12.45 sati.

Zapisničar:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivana Kristić Marković, dipl. iur., v. r.

doc. dr. sc. Nikola Vištica, v. r.